



Взам.инв.№	
Подп.и дата	
Инв.№ подл.	

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ	
K1	- Котел стальной Logano SK645, 500 кВт (2 шт)
K2	- Горелка газовая Elco VG4.610 DP (2 шт)
K3	- Насос цирк. контура котла, UPS 50-60F (2шт)
K4	- Расширительный мембранный бак Reflex 300л (1шт)
K5	- Насос цирк. для ИТП дома 1, UPS 65-180F (1шт)
K6	- Насос цирк. для ИТП дома 2, UPS 65-180F (1шт)
K7	- Установка умягчения FS 77-08M (см. раздел ВК) (1шт)
K8	- Станция подпитки Wilo HWJ 20 L 204 EM (1шт)
K9	- Накопительный бак с поплавковым клапаном (1шт)
K10	- Клапан подпитки (1шт)



						023-13-ТМ		
						Котельная для жилого дома по адресу: г Пермь, ул. Кавказская, 24а		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	Тепломеханическая часть	Стадия	Лист
Разраб.	Иванов				03.13		ПД	1
Проверил	Гареев					Принципиальная схема трубопроводов		
Т.контр.								
ГИП	Иванов							
Н.контр.	Котельников							
Утв.								