

Схема расположения тепловыводов МПТ ТС "Кондратово"

Тепловывод № 1
Макс. расход 3000 тн/час
Тпод.=150 гр.С
Тобр.=70 гр.С

Галерея задвижек

Теплостанция
"Кондратово"

Тепловывод № 2
Макс. расход 1000 тн/час
Тпод.=100 гр.С
Тобр.=70 гр.С

Павильон
2004

М-рн
Заостровка

Магистраль аварийного теплоснабжения
Тепличного комбината 1 и 2 блок

Тепличный
комбинат

