

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-14 до ЦТП-1 по адресу Калинина, 74

Год расчета - 2012

Путь - 4-01-Т-49 -- 4-01-П-68 Полукольцо 1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрич еская интенсивно сть отказов	Интенсив ность учитывае мых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
4-01-Т-49	4-01-П-53	630	406.3	1978	Надземная	0.0000331	0.05588	0.05588	0.05435	0.94565
4-01-П-53	4-01-Т-59	630	737.7	1978	Надземная	0.000006	0.10074	0.15663	0.14498	0.85502
4-01-Т-59	4-01-П-68	630	1585.8	2011	Надземная	0	0	0.15663	0.14498	0.85502