

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети

Год расчета - 2015

Путь - 2-02-Т-472 -- 2-02-К-500В обратный

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
2-02-Т-472	2-12-К-472А	426	6.5	2002	Подземная	0	0	0	0	1
2-12-К-472А	2-04-К-472БА	426	49	2002	Подземная	0	0	0	0	1
2-04-К-472БА	2-04-К-474А	820	98.2	1972	Подземная	0.0000084	0.01745	0.01745	0.0173	0.9827
2-04-К-474А	2-04-К-476А	820	210.6	1972	Подземная	0.0000181	0.03742	0.05487	0.05339	0.94661
2-04-К-476А	2-04-К-477А	820	120.3	1972	Подземная	0.0000103	0.02137	0.07624	0.0734	0.9266
2-04-К-477А	2-04-К-478А	820	119.8	1972	Подземная	0.0000103	0.02129	0.09753	0.09292	0.90708
2-04-К-478А	2-04-К-479А	820	123.3	1972	Подземная	0.0000106	0.02191	0.11944	0.11258	0.88742
2-04-К-479А	2-04-К-480А	820	119	1972	Подземная	0.0000102	0.02115	0.14059	0.13115	0.86885
2-04-К-480А	2-04-К-481А	820	124.5	1972	Подземная	0.0000107	0.02212	0.16271	0.15016	0.84984
2-04-К-481А	2-04-К-482А	820	77.5	2009	Подземная	0	0	0.16271	0.15016	0.84984
2-04-К-482А	2-04-Т-482Б	820	115	2013	Подземная	0	0	0.16271	0.15016	0.84984
2-04-Т-482Б	2-04-П-483А	820	29	2013	Подземная	0	0	0.16271	0.15016	0.84984
2-04-П-483А	2-04-К-484	820	108.3	1997	Надземная	0	0	0.16271	0.15016	0.84984
2-04-К-484	2-04-К-485А	820	10	1997	Подземная	0	0	0.16271	0.15016	0.84984
2-04-К-485А	2-04-К-487А	820	185.1	1972	Подземная	0.0000159	0.03289	0.1956	0.17766	0.82234
2-04-К-487А	2-04-К-489А	820	193.4	1972	Подземная	0.0000166	0.03436	0.22996	0.20543	0.79457
2-04-К-489А	2-04-К-491А	820	219.6	1972	Подземная	0.0000189	0.03902	0.26897	0.23584	0.76416
2-04-К-491А	2-04-К-493А	820	159.6	1997	Подземная	0	0	0.26897	0.23584	0.76416
2-04-К-493А	2-04-К-494А	820	68.2	1972	Подземная	0.0000059	0.01211	0.28109	0.24504	0.75496
2-04-К-494А	2-04-К-496А	820	198.8	1972	Подземная	0.0000171	0.03532	0.3164	0.27123	0.72877
2-04-К-496А	2-04-К-500Б	820	94.1	1972	Подземная	0.0000081	0.01672	0.33312	0.28332	0.71668
2-04-К-500Б	2-02-К-500В	720	7	1970	Подземная	0.0000006	0.0011	0.33422	0.28411	0.71589