

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-14 до ЦТП-1 по адресу Калинина, 74

Год расчета - 2012

Путь - 4-01-Т-27 -- 4-01-П-38 Полукольцо 1

| Имя начального узла | Имя конечного узла | Наружный диаметр (мм) | Длина (м) | Год прокладки или год КР | Тип прокладки | Параметрич еская интенсивно сть отказов | Интенсив ность учитывае мых отказов | Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом) | Вероятность отказа | Вероятность безотказной работы |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|--|---|---|-----------------------|--------------------------------------|
| 4-01-Т-27 | 4-01-П-30 | 720 | 198 | 1967 | Надземная | 0.0000166 | 0.03113 | 0.03113 | 0.03065 | 0.96935 |
| 4-01-П-30 | 4-01-Т-31 | 720 | 136.5 | 1967 | Надземная | 0.0000114 | 0.02146 | 0.05259 | 0.05123 | 0.94877 |
| 4-01-Т-31 | 4-01-П-33 | 720 | 253.5 | 1967 | Надземная | 0.0000212 | 0.03985 | 0.09244 | 0.08829 | 0.91171 |
| 4-01-П-33 | 4-01-Т-35 | 720 | 324 | 1967 | Надземная | 0.0000271 | 0.05094 | 0.14337 | 0.13357 | 0.86643 |
| 4-01-Т-35 | 4-01-Т-36 | 720 | 137.5 | 1967 | Надземная | 0.0000115 | 0.02162 | 0.16499 | 0.1521 | 0.8479 |
| 4-01-Т-36 | 4-01-П-38 | 720 | 161 | 1967 | Надземная | 0.0000135 | 0.02531 | 0.1903 | 0.17329 | 0.82671 |