

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-14 до ЦТП-28 по адресу Панфилова, 17а

Год расчета - 2012

Путь - 4-02-П-10 -- 4-02-Т-16А

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрич еская интенсивно сть отказов	Интенсив ность учитывае мых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
4-02-П-10	4-02-П-16	426	1124.5	1969	Надземная	0.000084	0.08895	0.08895	0.08511	0.91489
4-02-П-16	4-02-Т-16А	426	302	1969	Надземная	0.0000226	0.02389	0.11284	0.10671	0.89329