

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети

Год расчета - 2015

Путь - 2-02-К-46 -- 2-09-К-900 обратный

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
2-17-К-152	2-02-К-46	426	88.6	1975	Подземная	0.0000066	0.00701	0.00701	0.00698	0.99302
2-17-К-155	2-17-К-152	426	216.6	1975	Подземная	0.0000162	0.01713	0.02414	0.02385	0.97615
2-09-К-900	2-17-К-155	426	283.8	1975	Подземная	0.0000212	0.02245	0.04659	0.04552	0.95448