

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Кислотные дачи до ЦТП-2 по адресу Г. Черняховского, 90

Год расчета - 2012

Путь - ВК Кислот.Дачи -- 84-Т-3

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Кислот.Дачи	84-Т-ВК	530	2	1975	Надземная	0.0000002	0.00022	0.00022	0.00022	0.99978
84-Т-ВК	84-Т-3	530	68.7	1975	Надземная	0.0000054	0.00756	0.00778	0.00775	0.99225