

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Банная гора до здания больницы по адресу Корсуньская, 1, к.2

Год расчета - 2012

Путь - ВК Банная гора -- Корсуньская, 1, к.2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Банная гора	63-Т-ВК	219	0	1985	Надземная	0	0	0	0	1
63-Т-ВК	63-К-1	219	16.4	1985	Подземная	0	0	0	0	1
63-К-1	63-К-2	219	22.1	1985	Подземная	0	0	0	0	1
63-К-2	63-К-3	219	35	1985	Подземная	0	0	0	0	1
63-К-3	63-К-4	219	103.8	1985	Подземная	0	0	0	0	1
63-К-4	63-К-5	219	39	1985	Подземная	0	0	0	0	1
63-К-5	63-К-6	219	23.3	1985	Подземная	0	0	0	0	1
63-К-6	63-К-8	219	137.7	1985	Подземная	0	0	0	0	1
63-К-8	Корсуньская, 1, к.2	108	49	1985	Подземная	0	0	0	0	1