

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК-5 до комплекса промышленных зданий по адресу Фоминская, 43

Год расчета - 2012

Путь - ВК-5 -- Фоминская, 43

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК-5	94-Т-0	530	23.3	1996	Надземная	0	0	0	0	1
94-Т-0	94-Т-3	530	204	1996	Надземная	0	0	0	0	1
94-Т-3	94-Т-6	530	338	1996	Надземная	0	0	0	0	1
94-Т-6	94-Т-9	530	428	1996	Надземная	0	0	0	0	1
94-Т-9	94-Т-10А	530	202	1996	Надземная	0	0	0	0	1
94-Т-10А	94-Т-10Б	530	68	2006	Подземная	0	0	0	0	1
94-Т-10Б	94-Т-11	530	75	1997	Надземная	0	0	0	0	1
94-Т-11	94-Т-11-1	159	172.8	0	Надземная	0.0000105	0.00334	0.00334	0.00333	0.99667
94-Т-11-1	94-Т-11-2	159	44.5	0	Подземная	0.0000027	0.00086	0.0042	0.00419	0.99581
94-Т-11-2	94-Т-11-3	159	162.8	0	Надземная	0.0000099	0.00315	0.00735	0.00732	0.99268
94-Т-11-3	94-Т-11-4	159	92.4	0	Надземная	0.0000056	0.00179	0.00913	0.00909	0.99091
94-Т-11-4	94-Т-11-5	159	11	0	Подземная	0.0000007	0.00021	0.00935	0.0093	0.9907
94-Т-11-5	94-Т-11-6	159	127.9	0	Надземная	0.0000077	0.00247	0.01182	0.01175	0.98825
94-Т-11-6	94-Т-11-7	159	8.1	0	Подземная	0.0000005	0.00016	0.01198	0.0119	0.9881
94-Т-11-7	94-Т-11-8	159	322	0	Надземная	0.0000195	0.00622	0.0182	0.01803	0.98197
94-Т-11-8	94-Т-11-9	159	16.7	0	Подземная	0.000001	0.00032	0.01852	0.01835	0.98165
94-Т-11-9	94-Т-11-10	159	39.3	0	Надземная	0.0000024	0.00076	0.01928	0.0191	0.9809
94-Т-11-10	94-Т-11-11	159	6.2	0	Подземная	0.0000004	0.00012	0.0194	0.01921	0.98079
94-Т-11-11	94-Т-11-12	159	107.1	0	Надземная	0.0000065	0.00207	0.02147	0.02124	0.97876
94-Т-11-12	94-Т-11-13	159	6.4	0	Подземная	0.0000004	0.00012	0.0216	0.02136	0.97864
94-Т-11-13	94-Т-11-14	159	52	0	Надземная	0.0000031	0.00101	0.0226	0.02235	0.97765
94-Т-11-14	94-Т-11-15	159	5.6	0	Подземная	0.0000003	0.00011	0.02271	0.02245	0.97755
94-Т-11-15	94-Т-11-16	159	56	0	Надземная	0.0000034	0.00108	0.02379	0.02351	0.97649
94-Т-11-16	94-Т-11-17	159	6.4	0	Подземная	0.0000004	0.00012	0.02391	0.02363	0.97637
94-Т-11-17	94-Т-11-18	159	32.5	0	Надземная	0.000002	0.00063	0.02454	0.02424	0.97576
94-Т-11-18	94-Т-11-19	159	5	0	Подземная	0.0000003	0.0001	0.02464	0.02434	0.97566
94-Т-11-19	94-Т-11-20	159	36.4	0	Надземная	0.0000022	0.0007	0.02534	0.02502	0.97498
94-Т-11-20	94-Т-11-21	159	145	0	Подземная	0.0000088	0.0028	0.02815	0.02775	0.97225
94-Т-11-21	94-Т-11-22	159	55.3	0	Надземная	0.0000033	0.00107	0.02921	0.02879	0.97121
94-Т-11-22	94-Т-11-23	159	32.4	0	Подземная	0.000002	0.00063	0.02984	0.0294	0.9706
94-Т-11-23	Фоминская, 43	89	163.5	0	Подземная	0.0000087	0.00138	0.03122	0.03074	0.96926