

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-14 до ЦТП-28 по адресу Панфилова, 17а

Год расчета - 2012

Путь - 4-02-Т-2 -- 4-02-П-10

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрич еская интенсивно сть отказов	Интенсив ность учитывае мых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
4-02-Т-2	4-02-П-3	426	55	1969	Надземная	0.0000041	0.00435	0.00435	0.00434	0.99566
4-02-П-3	4-02-Т-5	426	271.5	1969	Надземная	0.0000203	0.02148	0.02583	0.0255	0.9745
4-02-Т-5	4-02-Т-7	426	134.8	1994	Надземная	0	0	0.02583	0.0255	0.9745
4-02-Т-7	4-02-К-8	426	56.7	1969	Подземная	0.0000042	0.00448	0.03031	0.02986	0.97014
4-02-К-8	4-02-П-10	426	51.9	1969	Надземная	0.0000039	0.0041	0.03442	0.03383	0.96617