

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Кислотные дачи до ЦТП-2 по адресу Г. Черняховского, 90

Год расчета - 2012

Путь - 84-Т-3 -- 84-К-3-27-1 Полукольцо 2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
84-Т-3	84-Т-4	530	68.2	1960	Надземная	0.0000053	0.0075	0.0075	0.00748	0.99252
84-Т-4	84-Т-4-1	530	57.8	1960	Подземная	0.0000045	0.00636	0.01386	0.01377	0.98623
84-Т-4-1	84-Т-5	530	35.5	1960	Надземная	0.0000028	0.00391	0.01777	0.01761	0.98239
84-Т-5	84-Т-5-1	426	10	1960	Надземная	0.0000007	0.00079	0.01856	0.01839	0.98161
84-Т-5-1	84-Т-26	426	120	1960	Надземная	0.000009	0.00949	0.02805	0.02766	0.97234
84-Т-26	84-Т-27	426	12.2	1960	Надземная	0.0000009	0.00097	0.02902	0.0286	0.9714
84-Т-27	84-К-28	426	240.5	1960	Надземная	0.000018	0.01902	0.04804	0.04691	0.95309
84-К-28	84-Т-24-1	530	53	1960	Надземная	0.0000041	0.00583	0.05387	0.05245	0.94755
84-Т-24-1	84-Т-34	426	53.5	1960	Надземная	0.000004	0.00423	0.0581	0.05645	0.94355
84-Т-34	84-Т-35	325	52	1960	Надземная	0.0000037	0.00293	0.06104	0.05921	0.94079
84-Т-35	84-Т-36	325	88.2	1960	Надземная	0.0000062	0.00497	0.06601	0.06388	0.93612
84-Т-36	84-Т-37	325	70.7	1960	Надземная	0.000005	0.00399	0.07	0.0676	0.9324
84-Т-37	84-Т-38	325	75.4	1960	Надземная	0.0000053	0.00425	0.07425	0.07156	0.92844
84-Т-38	84-Т-40	325	14.5	1960	Надземная	0.000001	0.00082	0.07506	0.07232	0.92768
84-Т-40	84-Т-41	325	125.8	1960	Надземная	0.0000089	0.00709	0.08216	0.07887	0.92113
84-Т-41	84-К-42	426	120.2	1960	Надземная	0.000009	0.00951	0.09167	0.08759	0.91241
84-К-42	84-К-42А	426	14.5	1960	Подземная	0.0000011	0.00115	0.09281	0.08864	0.91136
84-К-42А	84-К-44	426	61.7	1960	Подземная	0.0000046	0.00488	0.09769	0.09307	0.90693
84-К-44	84-Т-3-52	219	16.6	1960	Подземная	0.0000011	0.00049	0.09818	0.09351	0.90649
84-Т-45А	84-Т-3-52	219	13.6	1960	Подземная	0.0000009	0.0004	0.09858	0.09387	0.90613
84-К-3-27-1	84-Т-45А	219	190.5	1960	Надземная	0.0000123	0.00558	0.10415	0.09891	0.90109