

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-14 до ЦТП-1 по адресу Калинина, 74

Год расчета - 2012

Путь - 4-03-Т-27 -- 4-01-П-38 Полукольцо 2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
4-03-Т-27	4-03-Т-30	820	238	1976	Надземная	0.0000205	0.0422	0.0422	0.04132	0.95868
4-03-Т-30	4-03-Т-32	820	270	1976	Надземная	0.0000232	0.04787	0.09007	0.08613	0.91387
4-03-Т-32	4-03-Т-33	820	114.5	1976	Надземная	0.0000098	0.0203	0.11037	0.1045	0.8955
4-03-Т-33	4-03-Т-35	820	276	1976	Надземная	0.0000237	0.04894	0.15931	0.14726	0.85274
4-03-Т-35	4-01-П-38	820	330	1976	Надземная	0.0000284	0.05851	0.21782	0.19573	0.80427