

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-6 до ЦТП-21 по адресу Яблочкова, 16а

Год расчета - 2012

Путь - ТЭЦ6 -- 1-10-П-763-10 Полукольцо 1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ТЭЦ-6	1-01-Т-104	820	92	1997	Надземная	0	0	0	0	1
1-01-Т-104	1-01-К-105	820	26	1997	Подземная	0	0	0	0	1
1-01-К-105	1-01-К-106	820	80.7	1997	Подземная	0	0	0	0	1
1-01-К-106	1-01-К-107	820	130	1999	Подземная	0	0	0	0	1
1-01-К-107	1-01-К-108	820	63	1999	Подземная	0	0	0	0	1
1-01-К-108	1-01-К-109	820	190.7	1997	Подземная	0	0	0	0	1
1-01-К-109	1-11-Т-109-1А	820	10.5	2009	Надземная	0	0	0	0	1
1-11-Т-109-1А	1-11-Т-109-1Б	820	88.9	2009	Надземная	0	0	0	0	1
1-11-Т-109-1Б	1-11-К-109-3	820	15	2009	Надземная	0	0	0	0	1
1-11-К-109-3	1-11-П-109-7	820	146	1984	Подземная	0	0	0	0	1
1-11-П-109-7	1-11-К-109-7	820	7.2	1989	Подземная	0	0	0	0	1
1-11-К-763-78	1-11-К-109-7	820	279.6	1989	Подземная	0	0	0	0	1
1-11-Т-763-76	1-11-К-763-78	820	179.4	1990	Надземная	0	0	0	0	1
1-11-Т-763-66	1-11-Т-763-76	820	317.9	1990	Надземная	0	0	0	0	1
1-11-Т-763-64А	1-11-Т-763-66	820	30.6	1990	Подземная	0	0	0	0	1
1-11-Т-763-64	1-11-Т-763-64А	820	27.6	1990	Подземная	0	0	0	0	1
1-11-Т-763-58	1-11-Т-763-64	820	217.3	1990	Надземная	0	0	0	0	1
1-11-Т-763-58	1-11-К-763-58(Т3)	820	44.9	1990	Надземная	0	0	0	0	1
1-11-Т-763-56	1-11-К-763-58(Т3)	820	67.5	1981	Надземная	0.0000058	0.01196	0.01196	0.01189	0.98811
1-11-Т-763-54	1-11-Т-763-56	820	194.9	1981	Надземная	0.0000168	0.03455	0.04651	0.04545	0.95455
1-11-Т-763-52	1-11-Т-763-54	820	170.5	1981	Надземная	0.0000147	0.03023	0.07674	0.07387	0.92613
1-11-Т-763-42	1-11-Т-763-52	820	104.7	1981	Надземная	0.000009	0.01857	0.09531	0.09091	0.90909
1-11-Т-763-40	1-11-Т-763-42	820	53.6	1981	Надземная	0.0000046	0.00951	0.10482	0.09952	0.90048
1-11-К-763-38	1-11-Т-763-40	720	144.3	1996	Надземная	0	0	0.10482	0.09952	0.90048
1-11-К-763-38	1-11-Т-763-38А	720	45	1996	Подземная	0	0	0.10482	0.09952	0.90048
1-11-К-763-34	1-11-Т-763-38А	630	223	1981	Подземная	0.0000181	0.03045	0.13527	0.12652	0.87348
1-11-К-763-32	1-11-К-763-34	630	49	1981	Подземная	0.000004	0.00669	0.14196	0.13235	0.86765
1-11-К-763-30	1-11-К-763-32	630	100	1990	Подземная	0	0	0.14196	0.13235	0.86765
1-11-Т-763-26	1-11-К-763-30	630	111	1990	Подземная	0	0	0.14196	0.13235	0.86765
1-11-К-763-24	1-11-Т-763-26	720	156.8	1995	Подземная	0	0	0.14196	0.13235	0.86765
1-11-Т-763-20Б	1-11-К-763-24	630	153.9	1995	Подземная	0	0	0.14196	0.13235	0.86765
1-11-Т-763-20А	1-11-Т-763-20Б	630	37.3	1989	Подземная	0	0	0.14196	0.13235	0.86765
1-11-К-763-18	1-11-Т-763-20А	630	20	1989	Подземная	0	0	0.14196	0.13235	0.86765
1-11-К-763-12	1-11-К-763-18	630	131.2	1989	Подземная	0	0	0.14196	0.13235	0.86765
1-10-П-763-10	1-11-К-763-12	630	130.1	1989	Подземная	0	0	0.14196	0.13235	0.86765