

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-14 до ЦТП-28 по адресу Панфилова, 17а

Год расчета - 2012

Путь - 4-02-К-22-9 -- 4-02-ЦТП-28

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
4-02-К-22-9	4-02-К-22-9-2	325	132	0	Подземная	0.0000093	0.00744	0.00744	0.00741	0.99259
4-02-К-22-9-2	4-02-Т-25-9-2-2	159	307.5	0	Подземная	0.0000186	0.00594	0.01339	0.0133	0.9867
4-02-Т-25-9-2-2	4-02-Т-25-9-2-3	273	10	0	Надземная	0.0000007	0.00043	0.01382	0.01372	0.98628
4-02-Т-25-9-2-3	4-02-ЦТП-28	159	4	0	Надземная	0.0000002	0.00008	0.0139	0.0138	0.9862