

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Голованово до ЦТП по адресу Е. Пузырева, 14

Год расчета - 2012

Путь - ВК Голованово -- ЦТП Пузырева, 14

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Голованово	90-Т-ПН	530	55	0	Надземная	0.0000043	0.00608	0.00608	0.00606	0.99394
90-Т-ПН	90-Т-Смещения	426	4.2	2009	Надземная	0	0	0.00608	0.00606	0.99394
90-Т-Смещения	ПН Голованово	426	6	2009	Надземная	0	0	0.00608	0.00606	0.99394
ПН Голованово	90-Т-ПН	426	12.7	2009	Надземная	0	0	0.00608	0.00606	0.99394
90-Т-ПН	90-Т-1	530	5	0	Надземная	0.0000004	0.00055	0.00663	0.00661	0.99339
90-Т-1	90-Т-2-1	426	20.3	1978	Надземная	0.0000015	0.00161	0.00824	0.00821	0.99179
90-Т-2-1	90-Т-2-2	426	41.5	1978	Надземная	0.0000031	0.00328	0.01152	0.01146	0.98854
90-Т-2-2	90-Т-2-3	426	10.3	1978	Надземная	0.0000008	0.00081	0.01234	0.01226	0.98774
90-Т-2-3	90-Т-2-4	426	176	1978	Надземная	0.0000131	0.01392	0.02626	0.02592	0.97408
90-Т-2-4	90-Т-2-5	377	6.8	1961	Надземная	0.0000005	0.00047	0.02673	0.02638	0.97362
90-Т-2-5	90-Т-2-6	377	54	1961	Надземная	0.0000039	0.00374	0.03047	0.03001	0.96999
90-Т-2-6	90-Т-2-7	377	8.7	1961	Надземная	0.0000006	0.0006	0.03107	0.0306	0.9694
90-Т-2-7	90-Т-2-8	377	186.3	1961	Надземная	0.0000136	0.0129	0.04398	0.04302	0.95698
90-Т-2-8	90-Т-2-9	377	34	1961	Надземная	0.0000025	0.00235	0.04633	0.04527	0.95473
90-Т-2-9	90-Т-2-10	377	31	1961	Надземная	0.0000023	0.00215	0.04848	0.04732	0.95268
90-Т-2-10	90-Т-2-11	325	133	1961	Надземная	0.0000094	0.00756	0.05604	0.0545	0.9455
90-Т-2-11	90-Т-2-12	325	46	2008	Надземная	0	0	0.05604	0.0545	0.9455
90-Т-2-12	90-Т-2-13	325	15.7	1961	Надземная	0.0000011	0.00089	0.05693	0.05534	0.94466
90-Т-2-13	90-Т-2-14	325	18.3	1961	Надземная	0.0000013	0.00104	0.05798	0.05633	0.94367
90-Т-2-14	90-Т-2-15	273	37.5	1961	Надземная	0.0000025	0.00162	0.0596	0.05786	0.94214
90-Т-2-15	90-Т-2-16	273	95	2006	Надземная	0	0	0.0596	0.05786	0.94214
90-Т-2-16	90-Т-2-17	273	5.5	1961	Надземная	0.0000004	0.00024	0.05984	0.05808	0.94192
90-Т-2-17	90-К-2-18	273	92	1961	Надземная	0.0000063	0.00398	0.06382	0.06183	0.93817
90-К-2-18	90-Т-2-19	273	76	1961	Надземная	0.0000052	0.00329	0.06711	0.06491	0.93509
90-Т-2-19	90-Т-2-20	273	19.5	1961	Надземная	0.0000013	0.00084	0.06796	0.0657	0.9343
90-Т-2-20	90-Т-2-21	219	133.8	1961	Надземная	0.0000087	0.00396	0.07192	0.06939	0.93061
90-Т-2-21	ЦТП Пузырева, 14	159	206.5	1994	Надземная	0	0	0.07192	0.06939	0.93061