

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Голованово до жилого дома по адресу Бенгальская, 16

Год расчета - 2012

Путь - ВК Голованово -- Бенгальская, 16

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Голованово	90-Т-ПН	530	55	0	Надземная	0.0000043	0.00608	0.00608	0.00606	0.99394
90-Т-ПН	90-Т-Смешения	426	4.2	2009	Надземная	0	0	0.00608	0.00606	0.99394
90-Т-Смешения	ПН Голованово	426	6	2009	Надземная	0	0	0.00608	0.00606	0.99394
ПН Голованово	90-Т-ПН	426	12.7	2009	Надземная	0	0	0.00608	0.00606	0.99394
90-Т-ПН	90-Т-1	530	5	0	Надземная	0.0000004	0.00055	0.00663	0.00661	0.99339
90-Т-1	90-Т-2-1	426	20.3	1978	Надземная	0.0000015	0.00161	0.00824	0.00821	0.99179
90-Т-2-1	90-Т-2-2	426	41.5	1978	Надземная	0.0000031	0.00328	0.01152	0.01146	0.98854
90-Т-2-2	90-Т-2-3	426	10.3	1978	Надземная	0.0000008	0.00081	0.01234	0.01226	0.98774
90-Т-2-3	90-Т-2-4	426	176	1978	Надземная	0.0000131	0.01392	0.02626	0.02592	0.97408
90-Т-2-4	90-Т-2-5	377	6.8	1961	Надземная	0.0000005	0.00047	0.02673	0.02638	0.97362
90-Т-2-5	90-Т-2-6	377	54	1961	Надземная	0.0000039	0.00374	0.03047	0.03001	0.96999
90-Т-2-6	90-Т-2-7	377	8.7	1961	Надземная	0.0000006	0.0006	0.03107	0.0306	0.9694
90-Т-2-7	90-Т-2-8	377	186.3	1961	Надземная	0.0000136	0.0129	0.04398	0.04302	0.95698
90-Т-2-8	90-Т-2-9	377	34	1961	Надземная	0.0000025	0.00235	0.04633	0.04527	0.95473
90-Т-2-9	90-Т-2-10	377	31	1961	Надземная	0.0000023	0.00215	0.04848	0.04732	0.95268
90-Т-2-10	90-Т-2-11	325	133	1961	Надземная	0.0000094	0.00756	0.05604	0.0545	0.9455
90-Т-2-11	90-Т-2-12	325	46	2008	Надземная	0	0	0.05604	0.0545	0.9455
90-Т-2-12	90-Т-2-13	325	15.7	1961	Надземная	0.0000011	0.00089	0.05693	0.05534	0.94466
90-Т-2-13	90-Т-2-14	325	18.3	1961	Надземная	0.0000013	0.00104	0.05798	0.05633	0.94367
90-Т-2-14	90-Т-2-14-1	273	301.5	1980	Надземная	0.0000205	0.01305	0.07103	0.06857	0.93143
90-Т-2-14-1	90-Т-2-14-3	273	198	1980	Надземная	0.0000135	0.00857	0.0796	0.07652	0.92348
90-Т-2-14-3	90-К-2-14-5	219	57.2	1980	Надземная	0.0000037	0.00169	0.0813	0.07808	0.92192
90-К-2-14-5	90-Т-2-14-7	133	20	2005	Подземная	0	0	0.0813	0.07808	0.92192
90-Т-2-14-7	Бенгальская, 16	133	44	1985	Подземная	0	0	0.0813	0.07808	0.92192