

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Кислотные дачи до Т-24 по адресу Рабкоровская, 23

Год расчета - 2012

Путь - ВК Кислот.Дачи -- 84-Т-24

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Кислот.Дачи	84-Т-ВК	530	2	1975	Надземная	0.0000002	0.00022	0.00022	0.00022	0.99978
84-Т-ВК	84-Т-3	530	68.7	1975	Надземная	0.0000054	0.00756	0.00778	0.00775	0.99225
84-Т-3	84-Т-4	530	68.2	1960	Надземная	0.0000053	0.0075	0.01528	0.01517	0.98483
84-Т-4	84-Т-4-1	530	57.8	1960	Подземная	0.0000045	0.00636	0.02164	0.02141	0.97859
84-Т-4-1	84-Т-5	530	35.5	1960	Надземная	0.0000028	0.00391	0.02555	0.02522	0.97478
84-Т-5	84-Т-6	530	146.5	1960	Надземная	0.0000115	0.01612	0.04166	0.04081	0.95919
84-Т-6	84-К-7	530	32.6	1960	Надземная	0.0000026	0.00359	0.04525	0.04424	0.95576
84-К-7	84-К-8	325	61.2	1960	Подземная	0.0000043	0.00345	0.0487	0.04753	0.95247
84-К-8	84-К-8-1	325	49.3	2011	Подземная	0	0	0.0487	0.04753	0.95247
84-К-8-1	84-К-9	325	71	2011	Подземная	0	0	0.0487	0.04753	0.95247
84-К-9	84-К-10	325	183.9	2011	Подземная	0	0	0.0487	0.04753	0.95247
84-К-10	84-К-11	325	17.7	2011	Подземная	0	0	0.0487	0.04753	0.95247
84-К-11	84-К-12	325	94.4	2007	Подземная	0	0	0.0487	0.04753	0.95247
84-К-12	84-К-13	325	199	2007	Подземная	0	0	0.0487	0.04753	0.95247
84-К-13	84-Т-13А	325	80.7	2010	Надземная	0	0	0.0487	0.04753	0.95247
84-Т-13А	84-Т-13Б	325	30.5	1960	Подземная	0.0000022	0.00172	0.05042	0.04917	0.95083
84-Т-13Б	84-Т-ПН	325	47.2	1960	Надземная	0.0000033	0.00266	0.05308	0.0517	0.9483
84-Т-ПН	84-Т-15	325	46.9	1960	Надземная	0.0000033	0.00264	0.05573	0.0542	0.9458
84-Т-15	84-Т-15-1	325	4.8	1960	Надземная	0.0000003	0.00027	0.056	0.05446	0.94554
84-Т-15-1	84-Т-17	325	255.3	1960	Надземная	0.000018	0.01439	0.07039	0.06797	0.93203
84-Т-17	84-Т-19	325	200.4	1960	Надземная	0.0000141	0.0113	0.08169	0.07844	0.92156
84-Т-19	84-Т-22	325	296.8	1960	Надземная	0.0000209	0.01673	0.09842	0.09373	0.90627
84-Т-22	84-Т-23	325	23	1960	Надземная	0.0000016	0.0013	0.09972	0.09491	0.90509
84-Т-23	84-Т-24	159	314.4	1960	Надземная	0.000019	0.00608	0.1058	0.10039	0.89961