

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК ПЗСП до ЦТП-1 по адресу Докучаева, 20

Год расчета - 2012

Путь - ВК ПЗСП -- 91-ЦТП-1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК ПЗСП	91-Т-ВК	273	0	1987	Надземная	0	0	0	0	1
91-Т-ВК	91-Т-ВК-1	219	0	1987	Надземная	0	0	0	0	1
91-Т-ВК-1	91-Т-5	219	222	1987	Надземная	0	0	0	0	1
91-Т-5	91-Т-7	219	179.7	1987	Надземная	0	0	0	0	1
91-Т-7	91-К-27А	219	1180.2	1987	Надземная	0	0	0	0	1
91-К-27А	91-К-27Б	219	12	1987	Подземная	0	0	0	0	1
91-К-27Б	91-К-29	219	108.5	1987	Надземная	0	0	0	0	1
91-К-29	91-К-31А	219	85.8	1987	Подземная	0	0	0	0	1
91-К-31А	91-К-31Б	219	19.7	1987	Подземная	0	0	0	0	1
91-К-31Б	91-К-33	219	19.5	1987	Подземная	0	0	0	0	1
91-К-33	91-ЦТП-1	219	15	1987	Надземная	0	0	0	0	1