

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-14 до ЦТП-1 по адресу Калинина, 74

Год расчета - 2012

Путь - 4-01-П-38 -- 4-01-Т-49

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрич еская интенсивно сть отказов	Интенсив ность учитывае мых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
4-01-П-38	4-01-Т-43	720	733.2	1978	Надземная	0.0000613	0.11526	0.11526	0.10887	0.89113
4-01-Т-43	4-01-Т-49	630	719.6	1978	Надземная	0.0000586	0.09897	0.21423	0.19284	0.80716