

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-14 до ЦТП-28 по адресу Панфилова, 17а

Год расчета - 2012

Путь - ТЭЦ-14 -- 4-02-Т-2 Полукольцо 1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ТЭЦ-14	4-01-Учет	720	4.9	1966	Надземная	0.0000004	0.00077	0.00077	0.00077	0.99923
4-01-Учет	4-01-Т-1	720	53.5	1966	Надземная	0.0000045	0.00843	0.00921	0.00916	0.99084
4-01-Т-1	4-01-Т-2А	720	131.5	1966	Надземная	0.000011	0.02073	0.02994	0.02949	0.97051
4-01-Т-2А	4-01-Т-2	720	39	2001	Надземная	0	0	0.02994	0.02949	0.97051
4-01-Т-2	4-02-Т-2	426	20	0	Надземная	0.0000015	0.0016	0.03154	0.03104	0.96896