

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Новые Ляды до здания по адресу 40 лет Победы, 1а
Год расчета - 2012
Путь - ВК Новые Ляды -- 40 лет Победы, 1а

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Новые Ляды	82-Т-ВК	325	0	0	Надземная	0	0	0	0	1
82-Т-ВК	82-Т-1Б	273	1	1975	Надземная	0.0000001	0.00004	0.00004	0.00004	0.99996
82-Т-1Б	82-Т-4	273	136	1991	Надземная	0	0	0.00004	0.00004	0.99996
82-Т-4	82-Т-7	273	111.3	1972	Надземная	0.0000076	0.00476	0.0048	0.00479	0.99521
82-Т-7	82-Т-9	273	81.7	1975	Надземная	0.0000055	0.00349	0.00829	0.00826	0.99174
82-Т-9	82-Т-9А	273	90.4	1975	Надземная	0.0000061	0.00386	0.01216	0.01208	0.98792
82-Т-9А	82-Т-9Б	273	20	1972	Подземная	0.0000014	0.00085	0.01301	0.01293	0.98707
82-Т-9Б	82-К-1	273	43.1	1972	Надземная	0.0000029	0.00184	0.01486	0.01475	0.98525
82-К-1	82-К-2	273	24.3	1972	Подземная	0.0000016	0.00104	0.01589	0.01577	0.98423
82-К-2	82-Т-2А	273	35.8	1972	Надземная	0.0000024	0.00153	0.01742	0.01727	0.98273
82-Т-2А	82-К-3	273	15.5	1972	Подземная	0.0000011	0.00066	0.01809	0.01792	0.98208
82-К-3	82-К-4	219	93	1972	Подземная	0.000006	0.00272	0.02081	0.02059	0.97941
82-К-4	82-К-5	219	73.5	1972	Подземная	0.0000048	0.00215	0.02296	0.0227	0.9773
82-К-5	82-К-6	219	57.5	1972	Подземная	0.0000037	0.00168	0.02464	0.02434	0.97566
82-К-6	82-К-7	219	32.5	1972	Подземная	0.0000021	0.00095	0.0256	0.02527	0.97473
82-К-7	82-К-8	219	102.4	1974	Подземная	0.0000066	0.003	0.02859	0.02819	0.97181
82-К-8	82-К-8Б	159	12.4	1976	Подземная	0.0000008	0.00024	0.02883	0.02842	0.97158
82-К-8Б	82-Т-8-1	159	44.3	1972	Подземная	0.0000027	0.00086	0.02969	0.02925	0.97075
82-Т-8-1	82-Т-8-11	159	299	1972	Надземная	0.0000181	0.00578	0.03547	0.03485	0.96515
82-Т-8-11	82-К-10	159	60.4	1991	Подземная	0	0	0.03547	0.03485	0.96515
82-К-10	82-Т-10-1	159	717.7	1991	Подземная	0	0	0.03547	0.03485	0.96515
82-Т-10-1	82-Т-10-3А	108	448.5	1991	Надземная	0	0	0.03547	0.03485	0.96515
82-Т-10-3А	82-Т-10-3Б	108	16.3	1991	Подземная	0	0	0.03547	0.03485	0.96515
82-Т-10-3Б	40 лет Победы, 1а	108	493.6	1991	Надземная	0	0	0.03547	0.03485	0.96515