

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-14 до ЦТП-28 по адресу Панфилова, 17а

Год расчета - 2012

Путь - 4-02-П-25(П-3) -- 4-02-К-22-9

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
4-02-П-25(П-3)	4-02-Т-22-1А	325	58.5	0	Надземная	0.0000041	0.0033	0.0033	0.00329	0.99671
4-02-Т-22-1А	4-02-Т-22-1Б	325	45	0	Подземная	0.0000032	0.00254	0.00584	0.00582	0.99418
4-02-Т-22-1Б	4-02-К-22-3А	325	130.5	0	Надземная	0.0000092	0.00736	0.01319	0.01311	0.98689
4-02-К-22-3А	4-02-К-22-3	325	101	0	Надземная	0.0000071	0.00569	0.01889	0.01871	0.98129
4-02-К-22-3	4-02-К-22-5	325	48.5	0	Подземная	0.0000034	0.00273	0.02162	0.02139	0.97861
4-02-К-22-5	4-02-К-22-9	325	84	0	Подземная	0.0000059	0.00474	0.02636	0.02601	0.97399