

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети

Год расчета - 2015

Путь - 2-02-Т-472 -- 2-02-К-500В подающий

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
2-02-Т-472	2-12-К-472А	426	6.5	2002	Подземная	0	0	0	0	1
2-12-К-472А	2-12-К-472-1А	426	61	2002	Подземная	0	0	0	0	1
2-12-К-472-1А	2-12-К-472-1	426	92	2004	Подземная	0	0	0	0	1
2-12-К-472-1	2-12-К-472-1Б	426	75.5	2004	Подземная	0	0	0	0	1
2-12-К-472-1Б	2-12-К-472-3	426	60	2006	Подземная	0	0	0	0	1
2-12-К-472-3	2-12-Т-472-3	426	142.5	2006	Подземная	0	0	0	0	1
2-12-Т-472-3	2-12-К-472-5	377	100	1967	Подземная	0.0000073	0.00683	0.00683	0.00681	0.99319
2-12-К-472-5	2-12-К-472-7	377	48	1967	Подземная	0.0000035	0.00328	0.01011	0.01006	0.98994
2-12-К-472-7	2-12-К-472-9	426	115	1997	Подземная	0	0	0.01011	0.01006	0.98994
2-12-К-472-9	2-12-К-472-11	426	48	1997	Подземная	0	0	0.01011	0.01006	0.98994
2-12-К-472-11	2-12-К-472-13	426	186.5	1997	Подземная	0	0	0.01011	0.01006	0.98994
2-12-К-472-13	2-01-К-8	426	61.5	1997	Подземная	0	0	0.01011	0.01006	0.98994
2-01-К-8	2-01-К-9	720	139.3	1996	Подземная	0	0	0.01011	0.01006	0.98994
2-01-К-9	2-01-Т-12А	720	147.3	1996	Подземная	0	0	0.01011	0.01006	0.98994
2-01-Т-12А	2-01-К-12	720	18.2	1996	Подземная	0	0	0.01011	0.01006	0.98994
2-01-К-12	2-01-К-12А	720	24.3	1995	Подземная	0	0	0.01011	0.01006	0.98994
2-01-К-12А	2-01-К-13	720	139.4	1995	Подземная	0	0	0.01011	0.01006	0.98994
2-01-К-13	2-01-К-14	720	131.7	1995	Подземная	0	0	0.01011	0.01006	0.98994
2-01-К-14	2-01-К-14А	720	109.8	1997	Подземная	0	0	0.01011	0.01006	0.98994
2-01-К-14А	2-01-К-15	720	111.8	1997	Подземная	0	0	0.01011	0.01006	0.98994
2-01-К-15	2-01-К-18	720	273	1996	Подземная	0	0	0.01011	0.01006	0.98994
2-01-К-18	2-01-К-21	720	309.7	1996	Подземная	0	0	0.01011	0.01006	0.98994
2-01-К-21	2-01-К-21А	720	15.4	1994	Подземная	0	0	0.01011	0.01006	0.98994
2-01-К-21А	2-01-К-25А	720	312.4	1994	Подземная	0	0	0.01011	0.01006	0.98994
2-01-К-25А	2-01-К-25	720	30.9	1994	Подземная	0	0	0.01011	0.01006	0.98994
2-01-К-25	2-01-К-26	720	99.8	1996	Подземная	0	0	0.01011	0.01006	0.98994
2-01-К-26	2-01-К-27	720	45.7	1996	Подземная	0	0	0.01011	0.01006	0.98994
2-01-К-27	2-01-К-30	720	235.1	1994	Подземная	0	0	0.01011	0.01006	0.98994
2-02-К-497	2-01-К-30	720	129.8	1970	Подземная	0.0000109	0.02041	0.03053	0.03007	0.96993
2-02-К-499	2-02-К-497	720	158.9	1970	Подземная	0.0000133	0.02498	0.05551	0.054	0.946

2-02-K-500B	2-02-K-499	720	76.6	1970	Подземная	0.0000064	0.01204	0.06755	0.06532	0.93468
-------------	------------	-----	------	------	-----------	-----------	---------	---------	---------	---------