

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-14 до ЦТП-1 по адресу Калинина, 74

Год расчета - 2012

Путь - 4-01-Т-19 -- 4-01-Т-27 Полукольцо 1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
4-01-Т-19	4-01-П-19	720	25	1966	Надземная	0.0000021	0.00393	0.00393	0.00392	0.99608
4-01-П-19	4-01-Т-19*	720	12.5	1966	Надземная	0.000001	0.00197	0.0059	0.00588	0.99412
4-01-Т-19*	4-01-Т-20	720	129	1966	Надземная	0.0000108	0.02028	0.02618	0.02584	0.97416
4-01-Т-20	4-01-Т-21	720	145.5	1967	Надземная	0.0000122	0.02287	0.04905	0.04787	0.95213
4-01-Т-21	4-01-П-22	720	159	1967	Надземная	0.0000133	0.025	0.07405	0.07137	0.92863
4-01-П-22	4-01-Т-23	720	148.5	1967	Надземная	0.0000124	0.02335	0.09739	0.0928	0.9072
4-01-Т-23	4-01-Т-24	720	159	1967	Надземная	0.0000133	0.025	0.12239	0.11519	0.88481
4-01-Т-24	4-01-Т-25	720	120.5	1967	Надземная	0.0000101	0.01894	0.14133	0.1318	0.8682
4-01-Т-25	4-01-Т-26	720	164.5	1967	Надземная	0.0000138	0.02586	0.16719	0.15396	0.84604
4-01-Т-26	4-01-Т-27	720	160.5	1967	Надземная	0.0000134	0.02523	0.19242	0.17504	0.82496