

Расчетные параметры участков ВК Вышка 1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Тип участка	Диаметр	Длина (м)	Сопротивление участка	Давление в начальном узле (м)	Давление в конечном узле (м)	Расход (м3/час)	Пропускная способность тр-да (м3/час)	Запас пропускной способности (м3/час)	Скорость (м/сек)	Удельные линейные потери	Отметка начального узла (м)	Отметка конечного узла (м)	Полная потеря напора (м)
ВК Вышка 1	ПОТ-1620940001	подающий	108 X 4	18.00	0.00037996	10.00	9.99	4.01	15.60	11.59	0.14	0.00034	150.74	150.74	0.01
ВК Вышка 1	ПОТ-1620940001	обратный	108 X 4	18.00	0.00037996	7.00	7.01	-4.01	15.60	11.59	0.14	0.00034	150.74	150.74	-0.01