

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Чапаевский до здания лица по адресу А. Пархоменко, 2

Год расчета - 2026

Путь - ВК Чапаевский -- А. Пархоменко, 2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Чапаевский	72-Т-ВК	219	0	0	Надземная	0	0	0	0	1
72-Т-ВК	72-Т-1	219	40	1992	Надземная	0.0000026	0.00117	0.00117	0.00117	0.99883
72-Т-1	72-Т-3	219	354.5	1992	Надземная	0.0000229	0.01038	0.01155	0.01148	0.98852
72-Т-3	72-К-1	273	101.9	1992	Надземная	0.0000069	0.00436	0.0159	0.01578	0.98422
72-К-1	72-Т-16	273	32.7	1992	Подземная	0.0000022	0.0014	0.0173	0.01715	0.98285
72-Т-16	72-Т-1-1	219	39.1	1985	Надземная	0.0000025	0.00115	0.01845	0.01828	0.98172
72-Т-1-1	72-Т-15	219	72.5	1985	Подземная	0.0000047	0.00212	0.02057	0.02036	0.97964
72-Т-15	72-Т-7	219	25	1985	Подземная	0.0000016	0.00073	0.0213	0.02108	0.97892
72-Т-7	72-Т-8-1	219	10.1	1985	Надземная	0.0000007	0.0003	0.0216	0.02137	0.97863
72-Т-8-1	72-Т-9	219	22.1	1985	Надземная	0.0000014	0.00065	0.02224	0.022	0.978
72-Т-9	72-Т-2	219	13.8	1985	Подземная	0.0000009	0.00041	0.02265	0.02239	0.97761
72-Т-2	72-Т-10	219	11.1	1985	Подземная	0.0000007	0.00032	0.02297	0.02271	0.97729
72-Т-10	72-Т-11	219	17	1985	Надземная	0.0000011	0.0005	0.02347	0.0232	0.97681
72-Т-11	72-Т-11-1	219	20.9	1985	Надземная	0.0000014	0.00061	0.02408	0.02379	0.97621
72-Т-11-1	72-Т-12	219	13.6	0	Подземная	0.0000009	0.0004	0.02448	0.02418	0.97582
72-Т-12	72-Т-12а	219	5.9	0	Надземная	0.0000004	0.00017	0.02465	0.02435	0.97565
72-Т-12а	72-Т-4	219	116.9	1985	Надземная	0.0000076	0.00342	0.02808	0.02769	0.97231
72-Т-4	72-Т-5	219	39.5	1985	Подземная	0.0000026	0.00116	0.02923	0.02881	0.97119
72-Т-5	72-Т-5-1	219	58.9	1985	Подземная	0.0000038	0.00172	0.03096	0.03048	0.96952
72-Т-5-1	72-К-6	219	43.8	1985	Подземная	0.0000028	0.00128	0.03224	0.03172	0.96828
72-К-6	72-Т-8	108	140	1985	Подземная	0.0000078	0.00146	0.0337	0.03313	0.96687
72-Т-8	А. Пархоменко, 2	76	108	1985	Подземная	0.0000056	0.00077	0.03446	0.03387	0.96613