

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Молодежная до жилого дома по адресу Косякова, 5

Год расчета - 2026

Путь - ВК Молодежный -- Косякова, 5

| Имя начального узла | Имя конечного узла | Наружный диаметр (мм) | Длина (м) | Год прокладки или год КР | Тип прокладки | Параметрическая интенсивность отказов | Интенсивность учитываемых отказов | Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом) | Вероятность отказа | Вероятность безотказной работы |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|
| ВК Молодежный | 73-Т-ВК-3 | 377 | 0 | 1980 | Подземная | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73-Т-ВК-3 | 73-К-106А | 273 | 13.8 | 1980 | Подземная | 0.0000009 | 0.00059 | 0.00059 | 0.00059 | 0.99941 |
| 73-К-106А | 73-Т-ПН-1 | 273 | 147.7 | 1980 | Подземная | 0.00001 | 0.00631 | 0.0069 | 0.00688 | 0.99312 |
| 73-Т-ПН-1 | 73-Т-ПН | 273 | 8.7 | 1980 | Надземная | 0.0000006 | 0.00037 | 0.00728 | 0.00725 | 0.99275 |
| 73-Т-ПН | 73-Т-ПН-2 | 273 | 10 | 1980 | Надземная | 0.0000007 | 0.00043 | 0.0077 | 0.00767 | 0.99233 |
| 73-Т-ПН-2 | 73-К-1 | 273 | 2.3 | 1980 | Подземная | 0.0000002 | 0.0001 | 0.0078 | 0.00777 | 0.99223 |
| 73-К-1 | 73-К-2 | 219 | 33 | 1987 | Подземная | 0.0000021 | 0.00097 | 0.00877 | 0.00873 | 0.99127 |
| 73-К-2 | 73-К-3 | 219 | 29.2 | 1987 | Подземная | 0.0000019 | 0.00085 | 0.00962 | 0.00958 | 0.99042 |
| 73-К-3 | 73-К-19 | 219 | 31.6 | 1989 | Подземная | 0.000002 | 0.00092 | 0.01055 | 0.01049 | 0.98951 |
| 73-К-19 | 73-К-19А | 219 | 47.1 | 1989 | Подземная | 0.000003 | 0.00138 | 0.01193 | 0.01186 | 0.98814 |
| 73-К-19А | 73-К-14 | 219 | 51 | 1989 | Подземная | 0.0000033 | 0.00149 | 0.01342 | 0.01333 | 0.98667 |
| 73-К-14 | 73-К-21 | 219 | 64.1 | 1989 | Подземная | 0.0000041 | 0.00188 | 0.0153 | 0.01518 | 0.98482 |
| 73-К-21 | 73-К-22 | 219 | 81.2 | 1989 | Подземная | 0.0000053 | 0.00238 | 0.01767 | 0.01752 | 0.98248 |
| 73-К-22 | 73-Т-22-2А | 159 | 51.3 | 1989 | Подземная | 0.0000031 | 0.00099 | 0.01866 | 0.01849 | 0.98151 |
| 73-Т-22-2А | 73-Т-22-2Б | 159 | 25.7 | 1989 | Надземная | 0.0000016 | 0.0005 | 0.01916 | 0.01898 | 0.98102 |
| 73-Т-22-2Б | 73-К-95-1 | 159 | 79.8 | 1989 | Подземная | 0.0000048 | 0.00154 | 0.0207 | 0.02049 | 0.97951 |
| 73-К-95-1 | 73-Т-95А | 273 | 12.2 | 1989 | Подземная | 0.0000008 | 0.00052 | 0.02122 | 0.021 | 0.979 |
| 73-Т-95А | 73-К-95 | 219 | 39.1 | 2012-2016 | Подземная | 0 | 0 | 0.02122 | 0.021 | 0.979 |
| 73-К-95 | 73-Т-95-1А | 108 | 38.8 | 1989 | Подземная | 0.0000022 | 0.0004 | 0.02163 | 0.0214 | 0.9786 |
| 73-Т-95-1А | 73-Т-95-1Б | 108 | 12.6 | 1989 | Надземная | 0.0000007 | 0.00013 | 0.02176 | 0.02152 | 0.97848 |
| 73-Т-95-1Б | 73-К-91 | 108 | 30.7 | 1989 | Подземная | 0.0000017 | 0.00032 | 0.02208 | 0.02184 | 0.97816 |
| 73-К-91 | Косякова, 5 | 89 | 43 | 1989 | Подземная | 0.0000023 | 0.00036 | 0.02244 | 0.02219 | 0.97781 |