

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-13 до ЦТП-9 по адресу М. Толбухина, 40

Год расчета - 2026

Путь - 3-01-К-55 -- 3-01-ЦТП-9

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
3-01-К-55	3-01-К-56	426	99	1971	Подземная	0.0000074	0.00791	0.00791	0.00788	0.99212
3-01-К-56	3-01-К-57	426	207.2	1971	Подземная	0.0000155	0.01656	0.02448	0.02418	0.97582
3-01-К-57	3-01-Т-57*	426	13	1971	Подземная	0.000001	0.00104	0.02552	0.02519	0.97481
3-01-Т-57*	3-01-К-57А	325	42.5	1971	Подземная	0.000003	0.0024	0.02791	0.02753	0.97247
3-01-К-57А	3-01-К-58	325	293	1971	Подземная	0.0000207	0.01652	0.04443	0.04346	0.95654
3-01-К-58	3-01-ЦТП-9	325	15.7	1971	Подземная	0.0000011	0.00089	0.04532	0.0443	0.9557