

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК-5 до комплекса промышленных зданий по адресу Фоминская, 43

Год расчета - 2026

Путь - ВК-5 Заостровка -- Фоминская, 43

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК-5 Заостровка	94-T-0	530	23.3	1996	Надземная	0.0000018	0.00257	0.00257	0.00256	0.99744
94-T-0	94-T-3	530	204	1996	Надземная	0.000016	0.02244	0.02501	0.0247	0.9753
94-T-3	94-T-6	530	338	1996	Надземная	0.0000265	0.03719	0.0622	0.0603	0.9397
94-T-6	94-T-9	530	428	1996	Надземная	0.0000335	0.04709	0.10929	0.10353	0.89647
94-T-9	94-T-10А	530	202	1996	Надземная	0.0000158	0.02222	0.13151	0.12323	0.87677
94-T-10А	94-T-10Б	530	68	2006	Подземная	0	0	0.13151	0.12323	0.87677
94-T-10Б	94-T-11	530	75	1997	Надземная	0	0	0.13151	0.12323	0.87677
94-T-11	94-T-11-1	159	172.8	0	Надземная	0.0000105	0.00334	0.13485	0.12615	0.87385
94-T-11-1	94-T-11-2	159	44.5	0	Подземная	0.0000027	0.00086	0.13571	0.1269	0.8731
94-T-11-2	94-T-11-3	159	162.8	0	Надземная	0.0000099	0.00315	0.13886	0.12965	0.87035
94-T-11-3	94-T-11-4	159	92.4	0	Надземная	0.0000056	0.00179	0.14064	0.1312	0.8688
94-T-11-4	94-T-11-5	159	11	0	Подземная	0.0000007	0.00021	0.14086	0.13139	0.86861
94-T-11-5	94-T-11-6	159	127.9	0	Надземная	0.0000077	0.00247	0.14333	0.13353	0.86647
94-T-11-6	94-T-11-7	159	8.1	0	Подземная	0.0000005	0.00016	0.14348	0.13367	0.86633
94-T-11-7	94-T-11-8	159	322	0	Надземная	0.0000195	0.00622	0.14971	0.13904	0.86096
94-T-11-8	94-T-11-9	159	16.7	0	Подземная	0.000001	0.00032	0.15003	0.13932	0.86068
94-T-11-9	94-T-11-10	159	39.3	0	Надземная	0.0000024	0.00076	0.15079	0.13997	0.86003
94-T-11-10	94-T-11-11	159	6.2	0	Подземная	0.0000004	0.00012	0.15091	0.14008	0.85992
94-T-11-11	94-T-11-12	159	107.1	0	Надземная	0.0000065	0.00207	0.15298	0.14185	0.85815
94-T-11-12	94-T-11-13	159	6.4	0	Подземная	0.0000004	0.00012	0.1531	0.14196	0.85804
94-T-11-13	94-T-11-14	159	52	0	Надземная	0.0000031	0.00101	0.15411	0.14282	0.85718
94-T-11-14	94-T-11-15	159	5.6	0	Подземная	0.0000003	0.00011	0.15422	0.14291	0.85709
94-T-11-15	94-T-11-16	159	56	0	Надземная	0.0000034	0.00108	0.1553	0.14384	0.85616
94-T-11-16	94-T-11-17	159	6.4	0	Подземная	0.0000004	0.00012	0.15542	0.14395	0.85605
94-T-11-17	94-T-11-18	159	32.5	0	Надземная	0.000002	0.00063	0.15605	0.14448	0.85552
94-T-11-18	94-T-11-19	159	5	0	Подземная	0.0000003	0.0001	0.15615	0.14457	0.85543
94-T-11-19	94-T-11-20	159	36.4	0	Надземная	0.0000022	0.0007	0.15685	0.14517	0.85483
94-T-11-20	94-T-11-21	159	145	0	Подземная	0.0000088	0.0028	0.15965	0.14756	0.85244
94-T-11-21	94-T-11-22	159	55.3	0	Надземная	0.0000033	0.00107	0.16072	0.14847	0.85153
94-T-11-22	94-T-11-23	159	32.4	0	Подземная	0.000002	0.00063	0.16135	0.14901	0.85099
94-T-11-23	Фоминская, 43	89	163.5	0	Подземная	0.0000087	0.00138	0.16273	0.15018	0.84982