

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК ДИПИ до К-6-4 по адресу 10-я Линия, 10

Год расчета - 2026

Путь - ВК ДИПИ -- 71-К-6-4

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
71-К-ВК	ВК ДИПИ	159	0	2002	Надземная	0	0	0	0	1
71-Т-1А	71-К-ВК	159	8.8	2002	Надземная	0	0	0	0	1
71-Т-1А	71-Т-1Б	159	10.9	2002	Надземная	0	0	0	0	1
71-Т-1Б	71-К-1	159	66.2	2002	Надземная	0	0	0	0	1
71-К-1	71-Т-2	159	72.6	2002	Надземная	0	0	0	0	1
71-Т-2	71-К-5	159	814.3	2002	Надземная	0	0	0	0	1
71-К-5	71-К-4	108	39.7	2006	Подземная	0	0	0	0	1
71-К-4	71-К-4-3	108	110.5	2006	Надземная	0	0	0	0	1
71-К-4-3	71-К-6	108	46.1	2002	Подземная	0	0	0	0	1
71-К-6	71-Т-6-2	108	37.1	1989	Подземная	0.0000021	0.00039	0.00039	0.00039	0.99961
71-Т-6-2	71-К-6-4	108	105.8	2004	Подземная	0	0	0.00039	0.00039	0.99961