

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Кислотные дачи до ЦТП-2 по адресу Г. Черняховского, 90

Год расчета - 2026

Путь - 84-К-3-27-1 -- 84-ЦТП-2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметри ческая интенсивно сть отказов	Интенсив ность учитывае мых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
84-К-3-27-1	84-ЦТП-2	159	134	1960	Подземная	0.0000081	0.00259	0.00259	0.00259	0.99741