

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-6 до ЦТП-9 по адресу Советская, 66

Год расчета - 2026

Путь - 1-01-К-55А -- 1-20-К-655-11-2 Полукольцо 2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
1-20-К-667А	1-01-К-55А	530	46.2	1999	Подземная	0	0	0	0	1
1-20-К-667	1-20-К-667А	530	40	1999	Подземная	0	0	0	0	1
1-20-К-666А	1-20-К-667	530	88.9	1999	Подземная	0	0	0	0	1
1-20-К-666	1-20-К-666А	530	58	1999	Подземная	0	0	0	0	1
1-20-Т-665	1-20-К-666	530	69.3	1998	Подземная	0	0	0	0	1
1-20-Т-664А	1-20-Т-665	530	18.4	1998	Подземная	0	0	0	0	1
1-20-Т-664	1-20-Т-664А	530	2	1998	Подземная	0	0	0	0	1
1-20-Т-663	1-20-Т-664	530	31.9	1998	Подземная	0	0	0	0	1
1-20-К-662	1-20-Т-663	530	22.8	1998	Подземная	0	0	0	0	1
1-20-Т-659А	1-20-К-662	530	193	1989	Подземная	0.0000151	0.02123	0.02123	0.02101	0.97899
1-20-К-659	1-20-Т-659А	530	35.3	1989	Подземная	0.0000028	0.00389	0.02512	0.0248	0.9752
1-20-Т-658	1-20-К-659	530	14.2	1991	Подземная	0.0000011	0.00156	0.02668	0.02633	0.97367
1-20-Т-657	1-20-Т-658	530	26.6	1991	Подземная	0.0000021	0.00293	0.02961	0.02917	0.97083
1-20-К-656	1-20-Т-657	530	101.7	1991	Подземная	0.000008	0.01119	0.0408	0.03998	0.96002
1-20-К-655А	1-20-К-656	530	93	1991	Подземная	0.0000073	0.01023	0.05103	0.04975	0.95025
1-20-К-655	1-20-К-655А	530	15.2	1991	Подземная	0.0000012	0.00167	0.05269	0.05133	0.94867
1-20-К-655	1-20-Т-655-1А	325	10.6	1970	Подземная	0.0000007	0.0006	0.05329	0.05189	0.94811
1-20-Т-655-1А	1-20-К-655-1	426	9.3	1970	Подземная	0.0000007	0.00074	0.05403	0.05259	0.94741
1-20-К-655-1	1-20-Т-655-1Б	426	14.2	2002	Подземная	0	0	0.05403	0.05259	0.94741
1-20-Т-655-1Б	1-20-Т-655-1В	426	25.9	2002	Подземная	0	0	0.05403	0.05259	0.94741
1-20-Т-655-1В	1-20-К-655-3	426	17.5	2002	Подземная	0	0	0.05403	0.05259	0.94741
1-20-К-655-3	1-20-К-655-5*	426	83.4	1970	Подземная	0.0000062	0.00659	0.06062	0.05882	0.94118
1-20-К-655-5*	1-20-К-655-5	426	35.2	2005	Подземная	0	0	0.06062	0.05882	0.94118
1-20-К-655-5	1-20-Т-655-5А	426	78.1	1998	Подземная	0	0	0.06062	0.05882	0.94118
1-20-Т-655-5А	1-20-К-655-5А	426	132	1998	Подземная	0	0	0.06062	0.05882	0.94118
1-20-К-655-7	1-20-К-655-5А	426	94.4	1995	Подземная	0.000007	0.00747	0.06809	0.06582	0.93418
1-20-К-655-7	1-20-К-655-9	426	84.5	1995	Подземная	0.0000063	0.00669	0.07477	0.07204	0.92796
1-20-К-655-9	1-20-К-655-11	426	100.2	1971	Подземная	0.0000075	0.00793	0.0827	0.07937	0.92063
1-20-К-655-11	1-20-К-655-11-2	273	102.7	1971	Подземная	0.000007	0.00433	0.08703	0.08335	0.91665