

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Вышка-2 до ЦТП-6 по адресу Целинная, 29

Год расчета - 2026

Путь - ВК Вышка-2 -- 60-ЦТП-6

| Имя начального узла | Имя конечного узла | Наружный диаметр (мм) | Длина (м) | Год прокладки или год КР | Тип прокладки | Параметрическая интенсивность отказов | Интенсивность учитываемых отказов | Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом) | Вероятность отказа | Вероятность безотказной работы |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|
| ВК Вышка-2 | 60-Т-1 | 530 | 5 | 1987 | Надземная | 0.0000004 | 0.00055 | 0.00055 | 0.00055 | 0.99945 |
| 60-Т-1 | 60-Т-13 | 325 | 38.6 | 1987 | Надземная | 0.0000027 | 0.00218 | 0.00273 | 0.00273 | 0.99727 |
| 60-Т-13 | 60-Т-14 | 325 | 99.2 | 1975 | Подземная | 0.000007 | 0.00559 | 0.00832 | 0.00829 | 0.99171 |
| 60-Т-14 | 60-Т-15 | 325 | 8.5 | 1975 | Надземная | 0.0000006 | 0.00048 | 0.0088 | 0.00876 | 0.99124 |
| 60-Т-15 | 60-Т-18 | 273 | 167.4 | 0 | Надземная | 0.0000114 | 0.00716 | 0.01596 | 0.01583 | 0.98417 |
| 60-Т-18 | 60-К-20 | 273 | 153 | 1986 | Подземная | 0.0000104 | 0.00654 | 0.0225 | 0.02225 | 0.97775 |
| 60-К-20 | 60-Т-19 | 273 | 25 | 1986 | Подземная | 0.0000017 | 0.00107 | 0.02357 | 0.02329 | 0.97671 |
| 60-Т-19 | 60-Т-20 | 273 | 29 | 1987 | Надземная | 0.000002 | 0.00124 | 0.02481 | 0.0245 | 0.9755 |
| 60-Т-20 | 60-Т-21 | 273 | 13.7 | 1987 | Подземная | 0.0000009 | 0.00059 | 0.02539 | 0.02507 | 0.97493 |
| 60-Т-21 | 60-ЦТП-6 | 273 | 64.8 | 1987 | Надземная | 0.0000044 | 0.00277 | 0.02816 | 0.02777 | 0.97223 |