

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-6 до ЦТП-21 по адресу Яблочкова, 16а

Год расчета - 2026

Путь - ТЭЦ-6 -- 1-10-П-763-10 Полукольцо 2

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ТЭЦ-6	1-02-Т-1	820	0	2005	Надземная	0	0	0	0	1
1-02-Т-1	1-02-Т-5	820	575	2005	Надземная	0	0	0	0	1
1-02-Т-5	1-02-Т-учета	820	79	2005	Надземная	0	0	0	0	1
1-02-Т-учета	1-02-Т-6	820	42	2005	Надземная	0	0	0	0	1
1-02-Т-6	1-02-П-7	720	64.8	1999	Надземная	0	0	0	0	1
1-02-П-7	1-02-Т-9	720	279.8	1999	Надземная	0	0	0	0	1
1-02-Т-9	1-02-Т-11	720	254.9	1999	Надземная	0	0	0	0	1
1-02-Т-11	1-02-Т-11А	720	73.3	1999	Надземная	0	0	0	0	1
1-02-Т-11А	1-02-Т-12	720	27.6	2010	Надземная	0	0	0	0	1
1-02-Т-12	1-02-Т-13	720	133.8	2010	Надземная	0	0	0	0	1
1-02-Т-13	1-02-Т-14	720	94	2010	Надземная	0	0	0	0	1
1-02-Т-14	1-09-П-14	720	28.7	2010	Надземная	0	0	0	0	1
1-09-П-14	1-09-Т-14-2	720	148.9	1979	Надземная	0.0000125	0.02347	0.02347	0.0232	0.9768
1-09-Т-14-2	1-09-П-4	720	46.3	1979	Надземная	0.0000039	0.00731	0.03077	0.03031	0.96969
1-09-П-4	1-09-Т-5	720	86.1	1979	Надземная	0.0000072	0.01358	0.04435	0.04338	0.95662
1-09-Т-5	1-09-П-2	720	96.6	1979	Надземная	0.0000081	0.01523	0.05958	0.05784	0.94216
1-09-П-2	1-10-К-1-10-3	426	188	1981	Подземная	0.0000141	0.01495	0.07453	0.07182	0.92818
1-10-К-1-10-3	1-10-К-1-10-5	426	58	1981	Подземная	0.0000043	0.00461	0.07915	0.0761	0.9239
1-10-К-1-10-5	1-10-Т-1-10-7А	426	177.2	1981	Подземная	0.0000132	0.01409	0.09324	0.08903	0.91097
1-10-Т-1-10-7А	1-10-К-1-10-7	426	36.1	1981	Подземная	0.0000027	0.00287	0.09612	0.09164	0.90836
1-10-К-1-10-7	1-10-Т-1-10-7Б	530	31	1997	Подземная	0	0	0.09612	0.09164	0.90836
1-10-Т-1-10-7Б	1-09-К-14К-10А	530	827.5	1997	Надземная	0	0	0.09612	0.09164	0.90836
1-09-К-14К-10А	1-10-К-1-10-14	530	122.1	1981	Подземная	0.0000096	0.01343	0.10955	0.10376	0.89624
1-10-К-1-10-14	1-10-К-1-10-16	530	100.2	1981	Подземная	0.0000078	0.01102	0.12057	0.11359	0.88641
1-10-К-1-10-16	1-10-К-1-10-18	530	15.8	1981	Подземная	0.0000012	0.00173	0.1223	0.11512	0.88488
1-10-К-1-10-18	1-10-Т-1-10-18А	530	74.9	1981	Подземная	0.0000059	0.00824	0.13054	0.12238	0.87762
1-10-Т-1-10-18А	1-10-К-763-10	530	51.1	1981	Подземная	0.000004	0.00563	0.13617	0.1273	0.8727
1-10-П-763-10	1-10-К-763-10	530	5	1981	Подземная	0.0000004	0.00055	0.13672	0.12778	0.87222