

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ТЭЦ-13 до ЦТП-9 по адресу М. Толбухина, 40

Год расчета - 2026

Путь - ТЭЦ-13 -- 3-01-Т-16А

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ТЭЦ-13	3-01-Т-3А	820	252	2011	Надземная	0	0	0	0	1
3-01-Т-3А	3-01-П-6(КРП)	820	170.7	1969	Надземная	0.0000147	0.03027	0.03027	0.02981	0.97019
3-01-П-6(КРП)	3-01-РД	820	1	1994	Надземная	0.0000001	0.00018	0.03044	0.02998	0.97002
3-01-РД	3-01-П-6(КРП)	820	1	1994	Надземная	0.0000001	0.00018	0.03062	0.03016	0.96984
3-01-П-6(КРП)	3-01-Т-8	820	150.4	1994	Надземная	0.0000129	0.02667	0.05729	0.05568	0.94432
3-01-Т-8	3-01-Т-9	820	253.3	1994	Надземная	0.0000218	0.04491	0.1022	0.09715	0.90285
3-01-Т-9	3-01-Т-11А	820	38	1995	Надземная	0.0000033	0.00674	0.10893	0.10321	0.89679
3-01-Т-11А	3-01-Т-11Б	820	24	1995	Надземная	0.0000021	0.00426	0.11319	0.10702	0.89298
3-01-Т-11Б	3-01-Т-13	720	308	1995	Надземная	0.0000258	0.04842	0.16161	0.14923	0.85077
3-01-Т-13	3-01-Т-16А	720	235	1995	Надземная	0.0000197	0.03694	0.19855	0.18008	0.81992