

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Голованово до жилого дома по адресу Бенгальская, 16

Год расчета - 2026

Путь - ВК Голованово -- 90-ЦТП-1

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Голованово	90-Т-1А	530	28	0	Надземная	0.0000022	0.0031	0.0031	0.00309	0.99691
90-Т-1А	90-ЦТП-1	325	320	2012-2016	Надземная	0	0	0.0031	0.00309	0.99691