

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК-5 до комплекса промышленных зданий по адресу Фоминская, 43

Год расчета - 2026

Путь - ВК-5 Заостровка -- Фоминская, 43

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК-5 Заостровка	94-Т-0	530	23.3	2026	Надземная	0	0	0	0	1
94-Т-0	94-Т-3	530	204	2026	Надземная	0	0	0	0	1
94-Т-3	94-Т-6	530	338	2026	Надземная	0	0	0	0	1
94-Т-6	94-Т-9	530	428	2026	Надземная	0	0	0	0	1
94-Т-9	94-Т-10А	530	202	1996	Надземная	0.0000158	0.02222	0.02222	0.02198	0.97802
94-Т-10А	94-Т-10Б	530	68	2006	Подземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-Т-10Б	94-Т-11	530	75	1997	Надземная	0	0	0.02222	0.02198	0.97802
94-Т-11	94-Т-11-1	159	172.8	0	Надземная	0.0000105	0.00334	0.02556	0.02524	0.97476
94-Т-11-1	94-Т-11-2	159	44.5	0	Подземная	0.0000027	0.00086	0.02642	0.02608	0.97392
94-Т-11-2	94-Т-11-3	159	162.8	0	Надземная	0.0000099	0.00315	0.02957	0.02914	0.97086
94-Т-11-3	94-Т-11-4	159	92.4	0	Надземная	0.0000056	0.00179	0.03136	0.03087	0.96913
94-Т-11-4	94-Т-11-5	159	11	0	Подземная	0.0000007	0.00021	0.03157	0.03108	0.96892
94-Т-11-5	94-Т-11-6	159	127.9	0	Надземная	0.0000077	0.00247	0.03404	0.03347	0.96653
94-Т-11-6	94-Т-11-7	159	8.1	0	Подземная	0.0000005	0.00016	0.0342	0.03362	0.96638
94-Т-11-7	94-Т-11-8	159	322	0	Надземная	0.0000195	0.00622	0.04042	0.03962	0.96038
94-Т-11-8	94-Т-11-9	159	16.7	0	Подземная	0.0000001	0.00032	0.04075	0.03993	0.96007
94-Т-11-9	94-Т-11-10	159	39.3	0	Надземная	0.0000024	0.00076	0.04151	0.04066	0.95934
94-Т-11-10	94-Т-11-11	159	6.2	0	Подземная	0.0000004	0.00012	0.04163	0.04077	0.95923
94-Т-11-11	94-Т-11-12	159	107.1	0	Надземная	0.0000065	0.00207	0.0437	0.04275	0.95725
94-Т-11-12	94-Т-11-13	159	6.4	0	Подземная	0.0000004	0.00012	0.04382	0.04287	0.95713
94-Т-11-13	94-Т-11-14	159	52	0	Надземная	0.0000031	0.00101	0.04482	0.04383	0.95617
94-Т-11-14	94-Т-11-15	159	5.6	0	Подземная	0.0000003	0.00011	0.04493	0.04394	0.95606
94-Т-11-15	94-Т-11-16	159	56	0	Надземная	0.0000034	0.00108	0.04601	0.04497	0.95503
94-Т-11-16	94-Т-11-17	159	6.4	0	Подземная	0.0000004	0.00012	0.04614	0.04509	0.95491
94-Т-11-17	94-Т-11-18	159	32.5	0	Надземная	0.0000002	0.00063	0.04677	0.04569	0.95431
94-Т-11-18	94-Т-11-19	159	5	0	Подземная	0.0000003	0.0001	0.04686	0.04578	0.95422
94-Т-11-19	94-Т-11-20	159	36.4	0	Надземная	0.0000022	0.0007	0.04757	0.04645	0.95355
94-Т-11-20	94-Т-11-21	159	145	0	Подземная	0.0000088	0.0028	0.05037	0.04912	0.95088
94-Т-11-21	94-Т-11-22	159	55.3	0	Надземная	0.0000033	0.00107	0.05144	0.05014	0.94986
94-Т-11-22	94-Т-11-23	159	32.4	0	Подземная	0.0000002	0.00063	0.05206	0.05073	0.94927
94-Т-11-23	Фоминская, 43	89	163.5	0	Подземная	0.0000087	0.00138	0.05344	0.05204	0.94796