

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Новые Ляды до здания по адресу 40 лет Победы, 1а

Год расчета - 2026

Путь - ВК Новые Ляды -- 40 лет Победы, 1а

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Новые Ляды	82-Т-ВК	325	0	0	Надземная	0	0	0	0	1
82-Т-ВК	82-Т-1Б	273	1	1975	Надземная	0.0000001	0.00004	0.00004	0.00004	0.99996
82-Т-1Б	82-Т-4	273	136	1991	Надземная	0.0000092	0.00581	0.00586	0.00584	0.99416
82-Т-4	82-Т-7	273	111.3	1972	Надземная	0.0000076	0.00476	0.01061	0.01056	0.98944
82-Т-7	82-Т-9	273	81.7	1975	Надземная	0.0000055	0.00349	0.01411	0.01401	0.98599
82-Т-9	82-Т-9А	273	90.4	1975	Надземная	0.0000061	0.00386	0.01797	0.01781	0.98219
82-Т-9А	82-Т-9Б	273	20	1972	Подземная	0.0000014	0.00085	0.01883	0.01865	0.98135
82-Т-9Б	82-К-1	273	43.1	1972	Надземная	0.0000029	0.00184	0.02067	0.02046	0.97954
82-К-1	82-К-2	273	24.3	1972	Подземная	0.0000016	0.00104	0.02171	0.02147	0.97853
82-К-2	82-Т-2А	273	35.8	1972	Надземная	0.0000024	0.00153	0.02324	0.02297	0.97703
82-Т-2А	82-К-3	273	15.5	1972	Подземная	0.0000011	0.00066	0.0239	0.02362	0.97638
82-К-3	82-К-4	219	93	1972	Подземная	0.000006	0.00272	0.02662	0.02627	0.97373
82-К-4	82-К-5	219	73.5	1972	Подземная	0.0000048	0.00215	0.02877	0.02836	0.97164
82-К-5	82-К-6	219	57.5	1972	Подземная	0.0000037	0.00168	0.03046	0.03	0.97
82-К-6	82-К-7	219	32.5	1972	Подземная	0.0000021	0.00095	0.03141	0.03092	0.96908
82-К-7	82-К-8	219	102.4	1974	Подземная	0.0000066	0.003	0.03441	0.03382	0.96618
82-К-8	82-К-8Б	159	12.4	1976	Подземная	0.0000008	0.00024	0.03465	0.03405	0.96595
82-К-8Б	82-Т-8-1	159	44.3	1972	Подземная	0.0000027	0.00086	0.0355	0.03488	0.96512
82-Т-8-1	82-Т-8-11	159	299	1972	Надземная	0.0000181	0.00578	0.04128	0.04044	0.95956
82-Т-8-11	82-К-10	159	60.4	1991	Подземная	0.0000037	0.00117	0.04245	0.04156	0.95844
82-К-10	82-Т-10-1	159	717.7	1991	Подземная	0.0000435	0.01387	0.05632	0.05476	0.94524
82-Т-10-1	82-Т-10-3А	108	448.5	1991	Надземная	0.000025	0.00467	0.06099	0.05917	0.94083
82-Т-10-3А	82-Т-10-3Б	108	16.3	1991	Подземная	0.0000009	0.00017	0.06116	0.05933	0.94067
82-Т-10-3Б	40 лет Победы, 1а	108	493.6	1991	Надземная	0.0000275	0.00514	0.0663	0.06415	0.93585