



Филиал «Пермский»
 ПАО «Т Плюс»
 Комсомольский проспект, д.48,
 г. Пермь, 614990

Тел.: +7 (342) 243-6158
 факс: +7 (342) 243-6177
 tplus.perm@tplusgroup.ru
 www.tplusgroup.ru

11 АВГ 2021 № 71000-08-02044

на № _____ от _____

Начальнику ДЖКХ
 администрации г. Перми

Власову А.И.

614000, ул. Ленина, 34

communa@gorodperm.ru



Адм. г. Перми

059-04-17/1-854
 11.08.2021

**О направлении замечаний и предложений
 к материалам схемы теплоснабжения г. Перми**

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По проекту схемы теплоснабжения в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация 2022 г.)

Глава/ Приложение/ ТОМ	Стр./Раздел /Таблица	Суть замечания/дополнения/ошибки
Уч, Том 1	Стр. 237-238	Ввод котла ПТВМ-120 запланирован на 2027 год, согласно рассматриваемого сценария распределения нагрузок в зоне ТЭЦ-6, ВК-3, ВК-2 и ТЭЦ-9, ВК-5.
Уч, Том 1	Стр. 239/ Таблица 26	Внести информацию по вводимому котлу, согласно рассматриваемого сценария распределения нагрузок в зоне ТЭЦ-6, ВК-3, ВК-2 и ТЭЦ-9, ВК-5. В данный момент отражен котел ПТВМ-180 на 2021 год. На ТЭЦ-9 запланирован ввод котла ПТВМ-120 на 2027 год. Так же исключить РОУ, выводится в 2022 году.
Уч, Том 1	Стр. 257/ Таблица 33	Содержание таблицы необходимо актуализировать, согласно исходных данных. Данные должны быть приняты за период с 2021 года. Отразить информацию по ТЭЦ-9, ввод котла ПТВМ-120 в 2027 году.
Уч, Том 2	Стр. 394	Исключить мероприятия по реконструкции насосов при переключении поселка Молодежный на ВК-20. Сценарий перевода нагрузки с ВК Искра содержит другие данные.
Уч, Том 2	Стр. 395/ Таблица 53	Исключить насосное оборудование на ВК-20. Сценарий перевода нагрузки с ВК Искра содержит другие данные.
Уч, Том 2	Стр. 444/ Таблица 57	Актуализировать данные перспективных топливных балансов в отношении источников ВК-20, согласно сценария перевода нагрузки с ВК Искра. Актуализировать данные перспективных топливных балансов ТЭЦ-6, ВК-3, ВК-2 и ТЭЦ-9, ВК-5 по рассматриваемому сценарию распределения нагрузок.
Уч, Том 2	Стр. 498/ Таблица 59	Актуализировать данные по видам топлива в отношении источников ВК-20, согласно сценария перевода нагрузки с ВК Искра. Актуализировать данные перспективных топливных балансов ТЭЦ-6, ВК-3, ВК-2 и ТЭЦ-9, ВК-5 по рассматриваемому сценарию распределения нагрузок.

уч, Том 2	Стр. 507/ Таблица 60	Актуализировать данные топливного баланса в отношении источников ВК-20, согласно сценария перевода нагрузки с ВК Искра. Актуализировать данные топливного баланса ТЭЦ-6, ВК-3, ВК-2 и ТЭЦ-9, ВК-5 по рассматриваемому сценарию распределения нагрузок.
уч, Том 2	Стр. 548/ Таблица 71	Актуализировать данные в отношении выводимого оборудования на ТЭЦ-9, вводимого блока ПГУ на ТЭЦ-14.

С уважением

Заместитель директора филиала
по коммерции и развитию



А.В.Мартьянов

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Письмо исходящее № 495963-П,

О направлении замечаний и предложений к схеме теплоснабжения г. Пермь (2022)

№ п/п	Должность, ФИО	Результат	Дата	Комментарий
1	Начальник управления Макаев Алексей Сергеевич	Визировать	11.08.2021	Визировать Изменен список согласующих:

Распечатал _____

11.08.2021