



**КЭС**  
ХОЛДИНГ

Пермский  
филиал

ООО «Пермская сетевая компания»

*Тюлькин А.А.*

**Общество с ограниченной ответственностью  
«Пермская сетевая компания»**

Юридический адрес:  
ул. Революции, 31, г. Пермь, Россия 614039  
Адрес для направления корреспонденции:  
ул. Сибирская, 67, г. Пермь, Россия, 614039  
тел. +7 (342) 243-7859, факс +7 (342) 243-6951  
E-Mail: psk2@ies-holding.com

Заместителю начальника департамента  
жилищно-коммунального хозяйства  
Администрации города Перми

А.И. Скрипкину

ул. Ленина, 34, г. Пермь, 614000

9.10.2013 № 42-03/65

на № СЭД-04-01-17-И-109 от 19.09.2013

**О предоставлении информации по тех. присоединению**

Уважаемый Алексей Игоревич!

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что присоединение к системе централизованного теплоснабжения объектов планируемой застройки, на территориях обозначенных согласно приложению к СЭД-04-01-17-И-109, является технологически возможным, за исключением кварталов 2318, 2304, 2305, 2323, 2322, 1512 и Голый мыс. Отсутствие возможности подключения выше перечисленных кварталов связано с расположением их за пределами зоны эксплуатационной ответственности ООО «ПСК» и ОАО «ТГК-9», а именно в мкр. Левшино, Вышка-2 и Голый мыс.

Информацию о строительстве и (или) реконструкции тепловых сетей и теплосетевого хозяйства является возможным определить при предоставлении более подробной информации по планируемой застройке кварталов, с указанием жилой площади застройки, этажности и подключаемой тепловой нагрузки на отопление, вентиляцию и ГВС.

Следует учесть, что кварталы, имеющие технологическую возможность подключения к СЦТ, учтены при разработке схемы теплоснабжения города Перми. Приблизительный перечень мероприятий для покрытия тепловой нагрузки объектов планируемой застройки представлен в приложении.

**Приложение:** приблизительный перечень мероприятий на 1 л. в 1 экз.

С уважением,

Главный инженер

О.Р. Афлатонов

Исп.: А.А. Балахничев, тел. +7 (342) 243-7999

СЭД-04-01-17-Т-104

14.10.2013

**Приблизительный перечень тепловых сетей подлежащих реконструкции для обеспечения удовлетворительных гидравлических режимов у потребителей**

| № квартала                  | Объект реконструкции | Длина по трассе, м | Магистраль | Существующий диаметр, мм | Перспективный диаметр, мм | Тип прокладки | Принадлежность т/с | Привязка к улице |
|-----------------------------|----------------------|--------------------|------------|--------------------------|---------------------------|---------------|--------------------|------------------|
| 116, 117, 268               | Т-28А - Т-29         | 276                | М1-01      | 700/700                  | 800/800                   | Надземная     | ОАО «ТГК-9»        | Г. Звезда        |
|                             | Т-29 - К-31          | 233                | М1-01      | 700/700                  | 800/800                   | Подземная     | ОАО «ТГК-9»        | Г. Звезда        |
|                             | К-173 - К-176        | 342                | М1-04      | 600/600                  | 700/700                   | Подземная     | ОАО «ТГК-9»        | Н. Островского   |
|                             | К-176 - К-177Б       | 209                | М1-04      | 500/500                  | 600/600                   | Подземная     | ОАО «ТГК-9»        | Н. Островского   |
| 6, 7, 9, 134, 587, 588, 710 | Т-310 - Т-345А       | 608                | М2-04      | 900/800                  | 1000/1000                 | Надземная     | ОАО «ТГК-9»        | Леонова          |
|                             | К-503 - К-507        | 337                | М2-04      | 700/700                  | 800/800                   | Подземная     | ОАО «ТГК-9»        | Танкистов        |
|                             | К-518 - К-520        | 171                | М2-04      | 600/600                  | 700/700                   | Подземная     | ОАО «ТГК-9»        | Танкистов        |
|                             | К-102 - К-107        | 645                | М2-10      | 600/600                  | 700/700                   | Подземная     | ОАО «ТГК-9»        | Гастелло         |
|                             | К-584 - К-585        | 105                | М2-04      | 400/400                  | 500/500                   | Подземная     | ОАО «ТГК-9»        | Крисанова        |
| 3105, 3150, 3151            | Т-43 - Т-49          | 720                | М4-01      | 600/600                  | 700/700                   | Надземная     | ОАО «ТГК-9»        | Магистральная    |
|                             | К-8-14 - К-8-14-8    | 240                | М4-08      | 300/300                  | 400/400                   | Подземная     | ООО «ПСК»          | Волгодонская     |
|                             | <b>Итого</b>         | <b>3886</b>        |            |                          |                           |               |                    |                  |