

Муниципальное казенное учреждение
«Содержание муниципального имущества»
Администрации г. Перми

Утверждаю:
Зам. директора - начальник
отдела РПИ


/А.В. Щербинин /

Акт
внеочередного осмотра технического состояния Объекта (помещения)
нежилого муниципального фонда

г. Пермь

«12» декабря 2023г.

Представители МКУ «Содержание муниципального имущества»:
(наименование организации)

Инженер 1- категории технического отдела Бурмистрова Т.М.
(должность, Ф.И.О.)

Ведущий инженер по ВК и ТС Штин А.Л.
(должность, Ф.И.О.)

произвели осмотр объекта нежилого муниципального фонда г. Перми (далее – Объект)
и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Общие сведения по помещению:


Район	Орджоникидзевский
Адрес	Волховская, 36
Реестровый номер	486507
Тип помещения	Встроенное нежилое помещение
Назначение, место расположение помещения	В цокольном этаже МКД, архив
Отнесение к ОКН	Нет
Год постройки	1971
Технический паспорт	ПУ ГУП «ЦТИ Пермского края» от 16.12.2008
Номера помещений по ТП	№ 15
Площадь помещения, м2	6,8
Этажность	5
Наличие пользователей, собственников в соседних помещениях	Нет
Признаки незаконного использования помещения	Нет
Размещение объявления о незаконном использовании помещения	-----
Доступ в помещение, наличие ключей для доступа	Отдельный вход через пристрой с торца здания. Ключи в МКУ «СМИ»
Наличие ключей от помещения	Пом. № 15 не закрывается. Из коридора вход свободный
Наличие общего инженерно-технического оборудования в помещении	Нет

Наличие индивидуальных приборов учета КУ (ИПУ)	Нет
Наличие фактора СИП, МОП помещения	Нет
Наличие перепланировки помещения относящейся к реконструкции	Нет
Наличие перепланировки – не затрагивающие несущие конструкции	Нет
Наличие изменений размещения оборудования в помещении - переоборудования	Нет
Соответствие ТП	Соответствует ТП от 16.12.2008

2. Результаты технического осмотра

	Конструктив	Материал по ТП	Техническое состояние
1	Внутренние стены	Кирпичные	Удовлетворительное
2	Перегородки	Гипсоблочные	Удовлетворительное
3	Перекрытие	Сборные железобетонные многопустотные плиты	Удовлетворительное
4	Потолок	Побелка по железобетонному перекрытию	Удовлетворительное
5	Полы	Дошчатые, покрытые ДВП	Неудовлетворительное, следы потертостей, вмятины
6	Окна	Деревянные переплеты	Удовлетворительное
7	Двери	Деревянные	Удовлетворительное
8	Внутренняя отделка	Штукатурка, побелка, окраска	Неудовлетворительное, отслоение штукатурного и покрасочного слоя
9	Система отопления помещения	Централизованное от котельной НПО «Искра»	В пом. № 15 приборы отопления отсутствуют, проходят разводящие трубопроводы отопления
10	Горячее водоснабжение	Централизованное	В пом. № 15 отсутствует
11	Холодное водоснабжение	Централизованное от сетей «Новогор - Прикамье»	В пом. № 15 отсутствует
12	Канализация	Централизованный сброс в городскую сеть	В пом. № 15 отсутствует
13	Вентиляция	Приточно-вытяжная	Удовлетворительное
14	Электроснабжение	Централизованное, скрытая проводка	Отключено, отсутствуют приборы освещения
15	Сети связи и ПОС	Нет	-----
16	Износ здания по ТП	30%	

3. Фотоматериалы:



Вход в цокольный этаж

Пом. № 15 ТП от 16.12.2008

Выводы:

1. Техническое состояние помещения удовлетворительное.
2. Требуется текущий ремонт внутренней отделки помещения.
3. Незаконного использования нет.
4. Перепланировки нет.
5. Общего инженерно-технического оборудования нет.
6. СИП, МОП - нет.
7. Переоборудования нет.
8. Мусора нет.

Подпись представителей:

/ Т.М. Бурмистрова /

/ А.Л. Штин /