


**Муниципальное казенное учреждение  
«Содержание муниципального имущества»  
Администрации г. Перми**

Утверждаю:  
Начальник ТО

 /Ю.Н. Катина/

**Акт  
осмотра технического состояния Объекта (помещения) нежилого  
муниципального фонда**

г. Пермь

«17» февраля 2026г.

**Представители МКУ «Содержание муниципального имущества»:**  
(наименование организации)

Ведущий инженер технического отдела Бурмистрова Т.М.  
(должность, Ф.И.О.)

Ведущий инженер по ВК и ТС Штин А.Л.  
(должность, Ф.И.О.)

произвели осмотр объекта нежилого муниципального фонда г. Перми (далее – Объект) и составили настоящий акт о нижеследующем:

**1. Общие сведения по помещению:**

Район	<b>Орджоникидзевский</b>
Адрес	<b>Волховская, 36</b>
Реестровый номер	486506
Тип помещения	Встроенное нежилое помещение
Назначение, место расположение помещения	В цокольном этаже МКД, раздевалка
Отнесение к ОКН	Нет
Год постройки	1971
Технический паспорт	ПУ ГУП «ЦТИ Пермского края» от 16.12.2008
Номера помещений по ТП	№ 8
Площадь помещения, м2	9,1
Этажность	5
Наличие пользователей, собственников в соседних помещениях	Нет
Признаки <b>незаконного использования помещения</b>	Нет
Размещение объявления о незаконном использовании помещения	-----
Доступ в помещение, наличие ключей для доступа	Отдельный вход через приямок с торца здания. <b>Ключи в МКУ «СМИ»</b>
Наличие ключей от помещения	Пом. № 8 не закрывается, из коридора вход свободный
Наличие <b>общего инженерно-технического оборудования</b> в помещении	Нет
Наличие индивидуальных приборов	Нет

учета КУ (ИПУ)	
Наличие фактора СИП, МОП помещения	Нет
Наличие перепланировки помещения относящейся- <b>к реконструкции</b>	Нет
Наличие перепланировки – не затрагивающие несущие конструкции	Нет
Наличие изменений размещения оборудования в помещении - <b>переоборудования</b>	Нет
Соответствие ТП	Соответствует ТП от 16.12.2008

## 2. Результаты технического осмотра


	Конструктив	Материал по ТП	Техническое состояние
1	Внутренние стены	Кирпичные	Удовлетворительное
2	Перегородки	Гипсоблочные	Удовлетворительное
3	Перекрытие	Сборные железобетонные многопустотные плиты	Удовлетворительное
4	Потолок	Побелка по железобетонному перекрытию	Удовлетворительное
5	Полы	Дощатые, покрытые ДВП	Неудовлетворительное, частичное разрушение дощатого покрытия, следы потертостей на ДВП
6	Окна	Деревянные переплеты	Неудовлетворительное, отсутствие стекол. Защиты фанерой
7	Двери	Деревянные	Удовлетворительное
8	Внутренняя отделка	Штукатурка, побелка, оклейка обоями	Неудовлетворительное, отслоение штукатурного слоя и обоев
9	Система отопления помещения	Централизованное от котельной НПО «Искра»	В пом. № 8 приборы отопления отсутствуют, проходят разводящие трубопроводы отопления
10	Горячее водоснабжение	Централизованное	В пом. № 8 отсутствует
11	Холодное водоснабжение	Централизованное от сетей «Новогор - Прикамье»	В пом. № 8 отсутствует
12	Канализация	Централизованный сброс в городскую сеть	В пом. № 8 отсутствует
13	Вентиляция	Приточно-вытяжная	Удовлетворительное
14	Электроснабжение	Централизованное, скрытая проводка	Отключено, отсутствуют приборы освещения
15	Сети связи и ПОС	Нет	-----
16	Износ здания по ТП	30%	



### 3. Фотоматериалы:



Адресная привязка объекта



Вход через приямок с торца здания



Вход в цокольный этаж



Пом. № 8 ТП от 16.12.2008

#### Выводы:

1. Техническое состояние помещения неудовлетворительное.
2. Требуется текущий ремонт внутренней отделки и пола помещения.
3. Незаконного использования нет.
4. Перепланировки нет.
5. Общего инженерно-технического оборудования нет.
6. СИП, МОП - нет.
7. Переоборудования нет.
8. Мусора нет.

Подпись представителей:

*Бурмистрова*

/ Т.М. Бурмистрова /

*А.Л. Штин*

/ А.Л. Штин /