



Пермские тепловые сети
Филиал «Пермский»
ПАО «Т Плюс»
ул. Сибирская, 67
г. Пермь, 614039

9385/2
Тел.: +7 (342) 243-7859
факс: +7 (342) 243-6177
psk2@tplusgroup.ru
www.tplusgroup.ru

04 ФЕВ 2026

№ 51030-01-00599

на 31-07-2-4исх-142 от 28.01.2026
№ (вх. 51000-13-01288) (28.01.2026)

Заместителю министра
министерства по управлению
имуществом и градостроительной
деятельности Пермского края
Бабушкиной В. В.

ул. Сибирская, д. 30А,
г. Пермь, 614000
mizo@permkrai.ru
aemartiusheva@auprim.permkrai.ru

Информация о возможности подключения (технологического присоединения) к системе теплоснабжения

1. **Наименование организации, выдавшей информацию о возможности подключения:** ПАО «Т Плюс».
2. **Наименование заявителя:** Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края.
3. **Наименование подключаемого объекта:** земельный участок с кадастровым номером 59:01:1717115:36 с целью использования: под ремонтную зону; зона производственно-коммунальных объектов III класса вредности.
4. **Местонахождение подключаемого объекта:** г. Пермь, ул. Причальная, з/у 11в.
5. **Сведения о наличии/отсутствии технической возможности подключения:** возможность имеется. Возможные точки присоединения на существующих тепловых сетях: К-183 на М4-04 2Ду400мм. Источник теплоснабжения: ТЭЦ-14.
6. **Сведения о размере подключаемой тепловой нагрузки:** 0,2 Гкал/ч. ¹



7. Уточнение объема и перечня необходимых мероприятий для подключения объекта к системе теплоснабжения возможно после подачи заявки и предоставления полного пакета документов для заключения договора о подключении (технологическом присоединении).

Представитель по доверенности
7U00/7U00/2068/2025 от 26.02.2025г



В. В. Маслов

1. Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.11.2021 №2115 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения» п.12 «тепловая нагрузка, содержащаяся в информации о возможности подключения, выдаваемой по запросу органа местного самоуправления в целях подготовки градостроительного плана земельного участка или выдаваемой по запросу иных организаций, не указанных в пункте 22 настоящих Правил, а также выдаваемой при повторном обращении иных заявителей о выдаче информации о возможности подключения в отношении одного и того же объекта и (или) земельного участка, не учитывается при определении резерва пропускной способности тепловых сетей и (или) резерва мощности источника тепловой энергии и не формирует обязательств у организации, выдавшей указанную информацию»



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 44AE518A8C07D25C07469C76CDBD49E3

Владелец

Действителен с 18.08.25 9:52:02 по 11.11.26 9:52:02

31

2

