$Q^{расч.}$ - количество потребленной тепловой энергии (Гкал), рассчитанное на основании показаний приборов коммерческого учета, взятых за предшествующие выходу из строя 3 суток с корректировкой по фактической температуре наружного воздуха на период расчета), при:

- работе коммерческих приборов учета в зоне нечувствительности менее 15 суток;
- кратковременном выходе из строя (истечения срока поверки) приборов коммерческого учета в расчетном периоде с суммарной продолжительностью менее 15 суток;
- предоставления показаний приборов коммерческого учета до окончания расчетного периода, в срок, не превышающий 15 суток;

$Q^{пот}$ ~ количество тепловой энергии с истраченной с потерями через изоляцию трубопроводов , на участке от границы эксплуатационной ответственности и балансовой принадлежности трубопроводов до узла учета Потребителя, Гкал (рассчитывается в соответствии с п. 3.4. настоящего договора), Гкал.

$Q^{пот}$ - количество тепловой энергии с истраченной с утечкой из системы теплоснабжения, находящейся на балансе Потребителя, Гкал, Гкал, которое определяется следующим соотношением:

$$Q_{ут}=G^{и};:-(\hat{}_{r}^{L}-h_{2}{}_{хе})_{f}me$$

$C^{тм'}_{ут}$ ~ разность между расходами воды в подающем и обратном трубопроводах, тонн;

\ - энтальпия сетевой воды в подающем трубопроводе, ккал/кг;

h_2 - энтальпия сетевой воды в обратном трубопроводе, ккал/кг;

QtTpxHopM ' сверхнормативные потери тепловой энергии, допущенные потребителем при эксплуатации теплоиспользующего оборудования, выявленные Теплоснабжающей организацией, на основании актов и расчетов в соответствии с настоящим Приложением;

X *Qty6a6omnm* ~ фактический объем тепловой нагрузки, потребленный субабонентами Потребителя (в т.ч. встроенными-пристроенными помещениями, заключившими отдельный договор с Теплоснабжающей организацией. Порядок расчета фактически потребленной тепловой энергии и (или теплоносителя) для потребителей субабонентов аналогичен порядку, устанавливаемому настоящим Приложением;

Осоив$^{мес'}$ ' расчетное значение количества тепловой энергии для нужд отопления и вентиляции при отсутствии показаний коммерческих узлов учета, рассчитанные исходя из максимальной тепловой нагрузки систем отопления и вентиляции, приведенных к фактическим условиям работы систем теплопотребления, по следующей формуле:

$$Q\ ?\ '' = QcZs \bullet ;;_{е.е.}^{.факт} \quad ;;_{н.в.}^{.факт} \bullet^{*} \bullet\ к_{пр}.,\ (гка_{л})\ где:$$

QCOUB " расчетная максимально-часовая тепловая нагрузка системы отопления, вентиляции, Гкал/ч (согласно договора энергоснабжения);

$1^{P}_{в}T$ " средняя расчетная температура внутреннего воздуха в отапливаемых помещениях (принимается согласно действующим нормативам для целей проектирования, по каждому помещению, СНиП 2.04.05-91), °С;

факт _ $_{с}р_{е}д_{н}я_{я}$ фактическая температура внутреннего воздуха в отапливаемых помещениях (при отсутствии фактических показаний и актов на некачественное предоставление коммунальных услуг, подписанных уполномоченным лицом от Теплоснабжающей организации и представителем Потребителя, с учетом времени, в течении которого наблюдалось отклонение температуры внутреннего воздуха от нормативного значения, принимается согласно действующим нормативам качества предоставляемых коммунальных услуг для Потребителей-исполнителей или для каждого из нежилых помещений (не входящих в состав жилого дома) в соответствии с нормативами для целей проектирования (СНиП 2.04.05-91), °С;

^акт __ фактическое среднемесячное значение температуры наружного воздуха (данные Гидрометеоцентра), °С;

$*^{P}нT$ *T* расчетная температура наружного воздуха для отопления (для Перми -35°С, СНиП 23-01-99), °С;