

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Г. Наумова до жилого дома по адресу Машинистов, 47

Год расчета - 2012

Путь - ВК Г.Наумова -- Машинистов, 47

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Г.Наумова	80-Т-ВК	325	5.6	1985	Надземная	0	0	0	0	1
80-Т-ВК	80-К-1	325	20.1	1985	Подземная	0	0	0	0	1
80-К-1	80-К-2	219	9	1985	Подземная	0	0	0	0	1
80-К-2	80-К-34	219	76.5	2011	Подземная	0	0	0	0	1
80-К-34	80-К-39	159	15	1985	Подземная	0	0	0	0	1
80-К-39	80-К-42	159	44.3	1985	Подземная	0	0	0	0	1
80-К-42	80-К-42а	159	100	1985	Надземная	0	0	0	0	1
80-К-42а	80-К-42а-1	133	15	1985	Подземная	0	0	0	0	1
80-К-42а-1	80-К-44	133	66.2	2007	Подземная	0	0	0	0	1
80-К-44	80-К-45	108	38	1985	Подземная	0	0	0	0	1
80-К-45	80-К-46	108	16	1985	Подземная	0	0	0	0	1
80-К-46	80-К-47	89	58	2006	Подземная	0	0	0	0	1
80-К-47	80-К-48	89	50.4	1985	Подземная	0	0	0	0	1
80-К-48	Машинистов, 47	89	34	1985	Подземная	0	0	0	0	1