

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК НПО "Искра" до ЦТП-5 по адресу Лобачевского, 26 к.7

Год расчета - 2012

Путь - Искра Низ -- 73-ЦТП-5

| Имя начального узла | Имя конечного узла | Наружный диаметр (мм) | Длина (м) | Год прокладки или год КР | Тип прокладки | Параметрическая интенсивность отказов | Интенсивность учитываемых отказов | Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом) | Вероятность отказа | Вероятность безотказной работы |
|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------------|---------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|
| 73-Т-Искра Низ | 73-К-75 | 325 | 1 | 0 | Надземная | 0.0000001 | 0.00006 | 0.00006 | 0.00006 | 0.99994 |
| 73-К-75 | 73-К-76 | 325 | 115 | 1981 | Подземная | 0.0000081 | 0.00648 | 0.00654 | 0.00652 | 0.99348 |
| 73-К-76 | 73-К-78 | 325 | 108 | 1981 | Подземная | 0.0000076 | 0.00609 | 0.01263 | 0.01255 | 0.98745 |
| 73-К-78 | 73-К-80 | 325 | 112 | 2005 | Подземная | 0 | 0 | 0.01263 | 0.01255 | 0.98745 |
| 73-К-80 | 73-К-80-1 | 273 | 41 | 2000 | Подземная | 0 | 0 | 0.01263 | 0.01255 | 0.98745 |
| 73-К-80-1 | 73-Т-82 | 273 | 14 | 1993 | Подземная | 0 | 0 | 0.01263 | 0.01255 | 0.98745 |
| 73-Т-82 | 73-Т-83 | 273 | 23 | 2010 | Подземная | 0 | 0 | 0.01263 | 0.01255 | 0.98745 |
| 73-Т-83 | 73-К-84 | 273 | 142 | 1993 | Подземная | 0 | 0 | 0.01263 | 0.01255 | 0.98745 |
| 73-К-84 | 73-ЦТП-5 | 273 | 370.3 | 1993 | Надземная | 0 | 0 | 0.01263 | 0.01255 | 0.98745 |