

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Новомет-Пермь до жилого дома по адресу 2-я Казанцевская, 3

Год расчета - 2012

Путь - ВК Новомет-Пермь -- 2-я Казанцевская, 3

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрическая интенсивность отказов	Интенсивность учитываемых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Новомет-Пермь	93-К-1	219	0	0	Надземная	0	0	0	0	1
93-К-1	93-Т-1	219	269.9	1990	Надземная	0	0	0	0	1
93-Т-1	93-Т-2	219	102.3	1990	Надземная	0	0	0	0	1
93-Т-2	93-Т-3	219	109.5	1990	Надземная	0	0	0	0	1
93-Т-3	93-Т-3-1	219	6.6	1990	Надземная	0	0	0	0	1
93-Т-3-1	93-Т-4	219	24	0	Подземная	0.0000016	0.0007	0.0007	0.0007	0.9993
93-Т-4	93-К-5	108	123.8	0	Надземная	0.0000069	0.00129	0.00199	0.00199	0.99801
93-К-5	93-Т-6	108	13.5	0	Подземная	0.0000008	0.00014	0.00213	0.00213	0.99787
93-Т-6	93-Т-7	108	68	0	Надземная	0.0000038	0.00071	0.00284	0.00284	0.99716
93-Т-7	2-я Казанцевская, 3	89	79	0	Надземная	0.0000042	0.00067	0.00351	0.0035	0.9965