

Вероятность безотказной работы участков тепловой сети от ВК Окуловский до жилого дома по адресу Сочинская, 8

Год расчета - 2012

Путь - ВК Окуловский -- Сочинская, 8

Имя начального узла	Имя конечного узла	Наружный диаметр (мм)	Длина (м)	Год прокладки или год КР	Тип прокладки	Параметрич еская интенсивно сть отказов	Интенсив ность учитывае мых отказов	Интенсивность учитываемых отказов (нар.итогом)	Вероятность отказа	Вероятность безотказной работы
ВК Окуловский	64-Т-ВК	219	0	1994	Надземная	0	0	0	0	1
64-Т-ВК	64-К-1	219	3.5	1994	Подземная	0	0	0	0	1
64-К-1	64-Т-1-2А	159	55.7	1994	Надземная	0	0	0	0	1
64-Т-1-2А	64-Т-1-2Б	159	15.2	1994	Подземная	0	0	0	0	1
64-Т-1-2Б	64-Т-1-4А	159	50.1	1994	Надземная	0	0	0	0	1
64-Т-1-4А	64-Т-1-4Б	108	12.8	1994	Надземная	0	0	0	0	1
64-Т-1-4Б	64-Т-1-4	108	10.2	1994	Подземная	0	0	0	0	1
64-Т-1-4	64-К-1-6	108	54.2	1994	Надземная	0	0	0	0	1
64-К-1-6	Сочинская, 8	108	55.7	1994	Надземная	0	0	0	0	1