

[illegible]

1. Участки трубопровода, которые необходимо заменить показаны на чертеже утолщённой линией
2. Проложить циркуляционный трубопровод Т4(φ16) параллельно существующему трубопроводу горячей воды Т3(φ50)

 Трубопровод теплоизолировать изоляцией AeroFlex в виде трубок.

						МК 002/01-08-Р.А1 ВК		
						МОУ "Гимназия №6" по улице Федосеева 16 в Кировском районе г.Перми		
Изм	Коллич	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал		Чудинова				Капитальный ремонт	Страница	Лист
Проверил						МОУ "Гимназия №6" (Литер А1)	РП	12
ГИП		Чумаков						13
Н.Контроль		Гуданова				Схема внутреннего горячего водопровода (ТЗ)	ООО "Промакс"	
Утвердил								

Согласовано

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам инв. №
--------------	--------------	-------------